

# #11195#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7000  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00260810  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.05.2023	1,092	64,3	62,94	62,94	24	0	0	69	51,8	17,25	0,84	0,57	-
24.05.2023	1,052	62,43	61,1	61,1	24	0	0	69,2	52	17,15	0,85	0,58	-
25.05.2023	1,053	60,34	59,01	59,01	24	0	0	69,2	51,4	17,84	0,84	0,58	-
26.05.2023	0,989	64,19	62,85	62,85	24	0	0	68,5	52,8	15,7	0,84	0,58	-
27.05.2023	1,089	64,89	63,5	63,5	24	0	0	69,2	52,1	17,07	0,85	0,58	-
28.05.2023	1,072	64,41	63,03	63,03	24	0	0	69	52,2	16,88	0,85	0,58	-
29.05.2023	1,047	65,56	64,17	64,17	24	0	0	68,9	52,7	16,21	0,84	0,57	-
30.05.2023	1,079	68,25	66,8	66,8	24	0	0	68,8	52,8	16,07	0,85	0,57	-
31.05.2023	1,026	63,71	62,34	62,34	24	0	0	69,2	52,8	16,4	0,85	0,57	-
01.06.2023	1,023	64,09	62,72	62,72	24	0	0	69	52,7	16,25	0,85	0,57	-
02.06.2023	1,019	65,27	63,87	63,87	24	0	0	69,1	53,2	15,94	0,85	0,57	-
03.06.2023	1,037	68,92	67,44	67,44	24	0	0	68,8	53,4	15,36	0,86	0,57	-
04.06.2023	1,067	66,64	65,19	65,19	24	0	0	69,2	52,9	16,3	0,86	0,57	-
05.06.2023	1,03	64,97	63,58	63,58	24	0	0	69,2	53	16,1	0,84	0,56	-
06.06.2023	0,886	56,75	55,53	55,53	21	3	1	69,1	53,3	15,82	0,86	0,57	-
07.06.2023	0,958	63,6	62,26	62,26	24	0	0	69	53,7	15,31	0,85	0,57	-
08.06.2023	0,937	62,25	60,95	60,95	24	0	0	69	53,7	15,26	0,86	0,57	-
09.06.2023	0,888	62,07	60,77	60,77	24	0	0	68,8	54,1	14,66	0,86	0,57	-
10.06.2023	0,922	58,07	56,82	56,82	24	0	0	69,2	53	16,14	0,85	0,57	-
11.06.2023	0,956	69,13	67,7	67,7	24	0	0	68,6	54,5	14,04	0,86	0,57	-
12.06.2023	0,987	64,4	63,04	63,04	24	0	0	69,1	53,5	15,6	0,85	0,57	-
13.06.2023	0,916	68,4	66,96	66,96	24	0	0	68,4	54,8	13,67	0,86	0,58	-
14.06.2023	0,956	69,05	67,62	67,62	24	0	0	68,4	54,2	14,21	0,86	0,58	-
15.06.2023	0,904	62,43	61,11	61,11	24	0	0	68,9	54,1	14,81	0,86	0,58	-
16.06.2023	0,905	63,44	62,09	62,09	24	0	0	68,9	54,3	14,56	0,85	0,58	-
17.06.2023	0,95	71,04	69,54	69,54	24	0	0	68,6	55	13,6	0,86	0,58	-
18.06.2023	0,946	65,44	64,04	64,04	24	0	0	69	54,4	14,68	0,86	0,58	-
19.06.2023	0,905	67,42	66,03	66,03	24	0	0	68,1	54,3	13,82	0,86	0,57	-
20.06.2023	0,917	56,63	55,43	55,43	24	0	0	69	52,5	16,5	0,86	0,58	-
21.06.2023	0,857	58,09	56,87	56,87	24	0	0	68,2	53	15,18	0,86	0,57	-
22.06.2023	0,917	53,54	52,42	52,42	24	0	0	68,9	51,5	17,41	0,86	0,57	-
23.06.2023	0,883	58,38	57,16	57,16	24	0	0	68,3	52,9	15,37	0,86	0,57	-
Итого:	31,265	2038,1	1994,88	1994,88	765	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,265												

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 765

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.05.2023	3691,023	190652,09	186112,37	186112,37
23.06.2023	3722,288	192690,19	188107,25	188107,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.06.2023 13:33:57