

#133883#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,202	150,72	147,31	147,31	24	0	0	71,4	63,2	8,15	0,62	0,56	-
25.05.2025	1,232	146,56	143,22	143,22	24	0	0	71,6	63	8,58	0,63	0,56	-
26.05.2025	1,239	152,08	148,61	148,61	24	0	0	71,6	63,2	8,32	0,63	0,56	-
27.05.2025	1,262	160,32	156,68	156,68	24	0	0	71,5	63,5	8,03	0,63	0,56	-
28.05.2025	1,158	156,74	153,16	153,16	24	0	0	71,5	64	7,56	0,62	0,55	-
29.05.2025	1,157	153,51	149,98	149,98	24	0	0	71,6	63,9	7,71	0,63	0,56	-
30.05.2025	1,198	146,04	142,69	142,69	24	0	0	71,7	63,3	8,38	0,63	0,56	-
31.05.2025	1,17	150,41	147	147	24	0	0	71,3	63,4	7,95	0,63	0,56	-
01.06.2025	1,208	147,07	143,72	143,72	24	0	0	71,5	63,1	8,39	0,63	0,56	-
02.06.2025	1,162	148,89	145,53	145,53	24	0	0	71,3	63,3	7,96	0,63	0,56	-
03.06.2025	1,229	152,27	148,81	148,81	24	0	0	71,3	63,1	8,23	0,63	0,56	-
04.06.2025	1,142	152,94	149,47	149,47	24	0	0	71,4	63,7	7,61	0,63	0,56	-
05.06.2025	1,13	154,69	151,17	151,17	24	0	0	71,3	63,8	7,48	0,63	0,56	-
06.06.2025	1,075	152,58	149,14	149,14	24	0	0	71,1	63,9	7,2	0,63	0,56	-
07.06.2025	1,106	153,74	150,26	150,26	24	0	0	71,3	63,9	7,35	0,63	0,56	-
08.06.2025	1,161	152,36	148,9	148,9	24	0	0	71,2	63,4	7,78	0,63	0,56	-
09.06.2025	1,127	152,69	149,24	149,24	24	0	0	71	63,5	7,53	0,63	0,56	-
10.06.2025	1,161	150,27	146,91	146,91	24	0	0	70,8	62,9	7,89	0,63	0,56	-
11.06.2025	1,147	146,02	142,71	142,71	24	0	0	71,2	63,1	8,03	0,63	0,56	-
12.06.2025	1,122	145,93	142,61	142,61	24	0	0	71,3	63,4	7,86	0,63	0,56	-
13.06.2025	1,11	147,54	144,17	144,17	24	0	0	71,3	63,6	7,69	0,63	0,56	-
14.06.2025	1,072	148,96	145,62	145,62	24	0	0	70,8	63,5	7,34	0,63	0,56	-
15.06.2025	1,135	152,87	149,41	149,41	24	0	0	71,3	63,7	7,59	0,62	0,55	-
16.06.2025	1,012	136,41	133,35	133,35	24	0	0	71,1	63,6	7,57	0,63	0,56	-
17.06.2025	1,1	156,26	152,73	152,73	24	0	0	71,2	64	7,19	0,48	0,43	-
18.06.2025	0,715	86,4	84,57	84,57	24	0	0	68,5	60,1	8,43	0,61	0,55	-
19.06.2025	1,142	131,42	128,5	128,5	24	0	0	70,4	61,5	8,89	0,62	0,55	-
20.06.2025	1,137	154,61	151,09	151,09	24	0	0	71,7	64,2	7,51	0,62	0,55	-
21.06.2025	1,129	152,62	149,13	149,13	24	0	0	71,4	63,8	7,56	0,62	0,55	-
22.06.2025	1,133	149,84	146,42	146,42	24	0	0	71,4	63,7	7,74	0,62	0,55	-
23.06.2025	1,122	153,67	150,18	150,18	24	0	0	71,4	64	7,46	0,62	0,55	-
Итого:	35,195	4596,43	4492,29	4492,29	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,195												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	597,356	44869	43800,07	43800,07
23.06.2025	632,551	49465,43	48292,36	48292,36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:32:26