

#142323#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,133	151,25	147,83	147,83	24	0	0	71	63,4	7,65	0,48	0,44	-
25.06.2025	0,347	40,27	39,64	39,64	24	0	0	58,8	50	8,76	0,36	0,32	-
26.06.2025	0,012	6,04	6,04	6,04	24	0	0	24,4	22,3	2,09	0,68	0,64	-
27.06.2025	0	4,81	4,81	4,81	24	0	0	21,7	21,3	0,36	0,7	0,66	-
28.06.2025	0	3,85	3,85	3,85	24	0	0	21,6	20,6	0,97	0,71	0,67	-
29.06.2025	0	3,62	3,62	3,62	24	0	0	21,5	20,6	0,89	0,58	0,54	-
30.06.2025	0	3,22	3,22	3,22	24	0	0	21,1	20,1	1,02	0,64	0,6	-
01.07.2025	0	0,93	0,93	0,93	24	0	0	21,4	21,4	0,05	0,61	0,57	-
02.07.2025	0	0,12	0,12	0,12	24	0	0	21,2	21	0,13	0,57	0,51	-
03.07.2025	0,405	65,47	64,43	64,43	24	0	0	56,4	50,1	6,31	0,64	0,53	-
04.07.2025	1,073	194,75	190,34	190,34	24	0	0	71,2	65,6	5,63	0,64	0,53	-
05.07.2025	1,025	191,01	186,68	186,68	24	0	0	71,4	65,9	5,47	0,64	0,53	-
06.07.2025	1,059	185,79	181,57	181,57	24	0	0	71,3	65,5	5,81	0,64	0,53	-
07.07.2025	1,041	184,45	180,2	180,2	24	0	0	71,8	66,1	5,75	0,63	0,53	-
08.07.2025	1,062	175,06	171,05	171,05	24	0	0	71,5	65,3	6,2	0,63	0,54	-
09.07.2025	1,025	160,27	156,69	156,69	24	0	0	70,7	64,2	6,52	0,63	0,54	-
10.07.2025	1,025	160,06	156,46	156,46	24	0	0	70,9	64,3	6,54	0,63	0,54	-
11.07.2025	1,046	159,23	155,69	155,69	24	0	0	70,6	63,9	6,69	0,63	0,54	-
12.07.2025	1,011	154,01	150,57	150,57	24	0	0	70,9	64,2	6,7	0,63	0,54	-
13.07.2025	1,037	153,63	150,18	150,18	24	0	0	70,9	64	6,89	0,63	0,54	-
14.07.2025	1,041	157,94	154,38	154,38	24	0	0	71,1	64,4	6,73	0,63	0,54	-
15.07.2025	1,017	157,01	153,43	153,43	24	0	0	71,3	64,6	6,62	0,63	0,54	-
16.07.2025	1,034	154,36	150,85	150,85	24	0	0	71,3	64,4	6,85	0,62	0,54	-
17.07.2025	1	151,03	147,62	147,62	24	0	0	70,9	64,1	6,77	0,62	0,54	-
18.07.2025	0,937	147,55	144,24	144,24	24	0	0	70,6	64,1	6,49	0,62	0,54	-
19.07.2025	0,932	141,48	138,4	138,4	24	0	0	69,7	63	6,71	0,62	0,54	-
20.07.2025	0,989	151,34	147,94	147,94	24	0	0	71	64,3	6,67	0,63	0,54	-
21.07.2025	0,93	154,3	150,87	150,87	24	0	0	70,6	64,5	6,15	0,63	0,54	-
22.07.2025	0,84	137,46	134,37	134,37	22	2	1	70,6	64,3	6,25	0,62	0,54	-
23.07.2025	0,97	145,83	142,56	142,56	24	0	0	70,6	63,8	6,79	0,62	0,54	-
Итого:	21,991	3496,14	3418,58	3418,58	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,991												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	632,551	49465,43	48292,36	48292,36
23.07.2025	654,542	52961,57	51710,94	51710,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:14:45