

#11186#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260810
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,886	38,71	37,89	37,89	24	0	0	68,4	45,1	23,31	0,8	0,56	-
25.07.2022	0,881	37,83	37,03	37,03	24	0	0	68,6	44,9	23,77	0,8	0,57	-
26.07.2022	0,851	38,08	37,29	37,29	24	0	0	68	45,2	22,76	0,8	0,57	-
27.07.2022	0,888	39,37	38,54	38,54	24	0	0	68,1	45,1	22,98	0,8	0,57	-
28.07.2022	0,898	39,41	38,59	38,59	24	0	0	68,2	45	23,2	0,8	0,57	-
29.07.2022	0,773	32,96	32,27	32,27	23	1	1	68,3	44,4	23,93	0,8	0,57	-
30.07.2022	0,833	34,32	33,62	33,62	24	0	0	68,3	43,5	24,75	0,79	0,57	-
31.07.2022	0,831	36,19	35,44	35,44	24	0	0	67,7	44,3	23,47	0,79	0,56	-
01.08.2022	0,855	35,92	35,19	35,19	24	0	0	68,2	43,8	24,34	0,79	0,56	-
02.08.2022	0,868	36,24	35,48	35,48	24	0	0	68,3	43,8	24,53	0,79	0,56	-
03.08.2022	0,874	36,88	36,13	36,13	24	0	0	68,1	43,8	24,24	0,8	0,56	-
04.08.2022	0,786	33,6	32,92	32,92	23	1	1	68	44,1	23,9	0,81	0,57	-
05.08.2022	0,817	34,49	33,77	33,77	24	0	0	68,2	44,1	24,18	0,8	0,57	-
06.08.2022	0,792	34,18	33,48	33,48	24	0	0	68,1	44,4	23,68	0,8	0,57	-
07.08.2022	0,858	35,91	35,18	35,18	24	0	0	68,2	43,9	24,38	0,79	0,57	-
08.08.2022	0,896	37,22	36,46	36,46	24	0	0	68,3	43,8	24,47	0,79	0,57	-
09.08.2022	0,906	37,47	36,68	36,68	24	0	0	68,3	43,6	24,64	0,79	0,57	-
10.08.2022	0,872	37,12	36,35	36,35	24	0	0	68	44	24,02	0,79	0,57	-
11.08.2022	0,856	36,94	36,19	36,19	24	0	0	67,8	44,2	23,62	0,79	0,57	-
12.08.2022	0,856	36,38	35,63	35,63	24	0	0	68	44	23,99	0,79	0,57	-
13.08.2022	0,824	35,51	34,78	34,78	24	0	0	67,9	44,2	23,7	0,79	0,57	-
14.08.2022	0,851	36,5	35,73	35,73	24	0	0	67,9	44,1	23,76	0,8	0,57	-
15.08.2022	0,809	35,87	35,13	35,13	24	0	0	68	44,9	23,1	0,8	0,57	-
16.08.2022	0,814	35,26	34,52	34,52	24	0	0	68	44,4	23,54	0,79	0,57	-
17.08.2022	0,797	34,61	33,92	33,92	24	0	0	67,9	44,5	23,4	0,8	0,57	-
18.08.2022	0,768	33,38	32,69	32,69	24	0	0	68	44,5	23,54	0,8	0,57	-
19.08.2022	0,774	33,27	32,58	32,58	24	0	0	68	44,3	23,7	0,8	0,57	-
20.08.2022	0,758	33,19	32,5	32,5	24	0	0	67,8	44,6	23,28	0,8	0,57	-
21.08.2022	0,81	34,16	33,46	33,46	24	0	0	68,2	44,1	24,11	0,78	0,57	-
22.08.2022	0,766	32,19	31,53	31,53	24	0	0	68,3	44	24,27	0,78	0,57	-
23.08.2022	0,779	33,63	32,93	32,93	24	0	0	68,1	44,4	23,76	0,78	0,57	-
Итого:	25,827	1106,79	1083,9	1083,9	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,827												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	2692,746	154339,12	150672,75	150672,75
23.08.2022	2718,573	155445,91	151756,65	151756,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2022 13:16:53