

#28696#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260810
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,96	62,03	60,72	60,72	24	0	0	68,7	52,8	15,83	0,87	0,58	-
25.07.2023	0,953	72,7	71,2	71,2	24	0	0	67,8	54,3	13,56	0,88	0,58	-
26.07.2023	0,928	58,6	57,33	57,33	24	0	0	68,8	52,7	16,12	0,88	0,58	-
27.07.2023	0,974	60,39	59,11	59,11	24	0	0	68,9	52,5	16,37	0,88	0,58	-
28.07.2023	0,902	56,41	55,22	55,22	24	0	0	68,8	52,5	16,31	0,88	0,58	-
29.07.2023	0,951	57,75	56,51	56,51	24	0	0	69,1	52,3	16,79	0,87	0,58	-
30.07.2023	0,924	55,36	54,17	54,17	24	0	0	69,2	52,1	17,1	0,87	0,59	-
31.07.2023	0,929	58,79	57,52	57,52	24	0	0	69	52,8	16,17	0,86	0,59	-
01.08.2023	0,63	83,03	81,29	81,29	23	1	1	69	59,5	9,49	0,85	0,59	-
02.08.2023	0,149	101,89	99,72	99,72	24	0	0	68,7	66,8	1,86	0,86	0,59	-
03.08.2023	0,85	56,66	55,45	55,45	24	0	0	68,6	53,4	15,27	0,86	0,59	-
04.08.2023	0,808	55,17	54,01	54,01	24	0	0	68,8	53,9	14,92	0,85	0,59	-
05.08.2023	0,86	76,94	75,35	75,35	24	0	0	67,3	55,8	11,47	0,85	0,6	-
06.08.2023	0,835	60,67	59,41	59,41	24	0	0	68	53,9	14,15	0,86	0,6	-
07.08.2023	0,287	17,05	16,69	16,69	24	0	0	68,2	43,6	24,63	0,84	0,6	-
08.08.2023	0,871	57,13	55,9	55,9	24	0	0	68,8	53,3	15,53	0,84	0,6	-
09.08.2023	0,927	62,52	61,21	61,21	24	0	0	68,8	53,6	15,12	0,84	0,59	-
10.08.2023	0,961	68,53	67,08	67,08	24	0	0	68,2	54,1	14,18	0,84	0,6	-
11.08.2023	0,92	69,71	68,27	68,27	24	0	0	68,1	54,7	13,38	0,85	0,59	-
12.08.2023	0,964	63,7	62,34	62,34	24	0	0	69	53,6	15,4	0,84	0,59	-
13.08.2023	0,923	65,21	63,85	63,85	24	0	0	68,6	54,2	14,48	0,86	0,59	-
14.08.2023	0,905	61,23	59,91	59,91	24	0	0	69	53,8	15,2	0,86	0,58	-
15.08.2023	0,936	60,49	59,19	59,19	24	0	0	69,4	53,6	15,76	0,86	0,58	-
16.08.2023	0,915	60,51	59,23	59,23	24	0	0	69,2	53,8	15,43	0,86	0,59	-
17.08.2023	0,88	60,77	59,48	59,48	24	0	0	69	54,2	14,77	0,86	0,58	-
18.08.2023	0,849	61,16	59,87	59,87	24	0	0	68,7	54,6	14,13	0,86	0,58	-
19.08.2023	0,828	54,61	53,45	53,45	24	0	0	69,3	53,9	15,47	0,86	0,59	-
20.08.2023	0,896	60,04	58,77	58,77	24	0	0	69,2	54	15,2	0,86	0,58	-
21.08.2023	0,932	62,87	61,53	61,53	24	0	0	69	53,8	15,18	0,86	0,58	-
22.08.2023	0,939	60,48	59,17	59,17	24	0	0	69,5	53,6	15,93	0,86	0,58	-
23.08.2023	0,884	54,12	52,94	52,94	24	0	0	70	53,3	16,68	0,86	0,58	-
Итого:	26,47	1916,52	1875,89	1875,89	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,47												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	3741,189	193895,57	189288,06	189288,06
23.08.2023	3767,659	195812,09	191163,95	191163,95

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 15:10:15