

#145185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,96	150,36	146,95	146,95	24	0	0	71,4	65	6,5	0,63	0,54	-
25.07.2025	0,888	158,56	154,97	154,97	24	0	0	71,4	65,6	5,72	0,64	0,54	-
26.07.2025	0,942	163,18	159,45	159,45	24	0	0	71,7	65,8	5,88	0,64	0,54	-
27.07.2025	0,966	159,89	156,25	156,25	24	0	0	71,4	65,2	6,16	0,64	0,54	-
28.07.2025	0,951	162,07	158,35	158,35	24	0	0	71,6	65,6	5,99	0,63	0,54	-
29.07.2025	0,969	152,89	149,44	149,44	24	0	0	71,2	64,7	6,47	0,62	0,54	-
30.07.2025	0,955	128,85	125,95	125,95	24	0	0	71	63,4	7,58	0,62	0,54	-
31.07.2025	0,962	133,88	130,83	130,83	24	0	0	71,4	64,1	7,34	0,63	0,54	-
01.08.2025	0,875	142,17	138,9	138,9	23	1	1	71,8	65,5	6,29	0,63	0,54	-
02.08.2025	0,887	151,22	147,75	147,75	24	0	0	71,6	65,6	6	0,63	0,54	-
03.08.2025	0,999	147,55	144,23	144,23	24	0	0	71,1	64,2	6,91	0,63	0,54	-
04.08.2025	0,946	154,17	150,54	150,54	24	0	0	72,6	66,4	6,26	0,63	0,55	-
05.08.2025	0,98	148,8	145,41	145,41	24	0	0	71,2	64,5	6,72	0,63	0,55	-
06.08.2025	1,009	147,79	144,42	144,42	24	0	0	71,4	64,4	6,97	0,63	0,55	-
07.08.2025	1,015	143,67	140,37	140,37	24	0	0	71,8	64,6	7,21	0,63	0,55	-
08.08.2025	0,962	134,05	131,02	131,02	24	0	0	71,2	63,8	7,34	0,62	0,55	-
09.08.2025	0,931	133,13	130,12	130,12	24	0	0	71	63,9	7,13	0,63	0,55	-
10.08.2025	0,986	131,27	128,28	128,28	24	0	0	71,2	63,5	7,67	0,63	0,55	-
11.08.2025	0,958	132,37	129,4	129,4	24	0	0	71	63,6	7,39	0,63	0,55	-
12.08.2025	0,961	136,27	133,2	133,2	24	0	0	71	63,8	7,21	0,63	0,55	-
13.08.2025	0,97	138,21	135,08	135,08	24	0	0	71,3	64,2	7,16	0,63	0,56	-
14.08.2025	0,976	121,34	118,65	118,65	24	0	0	70,8	62,6	8,22	0,62	0,56	-
15.08.2025	0,921	117,57	114,91	114,91	24	0	0	71	63,1	7,98	0,62	0,56	-
16.08.2025	0,945	118,45	115,77	115,77	24	0	0	71,2	63	8,14	0,63	0,56	-
17.08.2025	0,99	116,09	113,48	113,48	24	0	0	71	62,2	8,72	0,63	0,56	-
18.08.2025	0,989	121,85	119,07	119,07	24	0	0	71,2	62,9	8,28	0,61	0,55	-
19.08.2025	0,985	117,01	114,36	114,36	24	0	0	70,7	62,1	8,61	0,61	0,55	-
20.08.2025	0,984	110,1	107,64	107,64	24	0	0	70,9	61,7	9,14	0,62	0,55	-
21.08.2025	1,002	120,14	117,41	117,41	24	0	0	71	62,5	8,54	0,62	0,56	-
22.08.2025	0,986	137,06	133,95	133,95	24	0	0	71,3	63,9	7,36	0,62	0,55	-
23.08.2025	0,981	130,96	128,01	128,01	24	0	0	71	63,4	7,64	0,62	0,56	-
Итого:	29,831	4260,92	4164,16	4164,16	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,831												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	654,542	52961,57	51710,94	51710,94
23.08.2025	684,373	57222,49	55875,1	55875,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:58:08