

# #11189#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7000  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00260810  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,764	32,89	32,18	32,18	24	0	0	68	44,3	23,73	0,78	0,57	-
25.08.2022	0,788	33,1	32,42	32,42	24	0	0	68,3	44	24,3	0,77	0,57	-
26.08.2022	0,632	28,55	27,96	27,96	23	1	1	67,8	45,1	22,63	0,77	0,57	-
27.08.2022	0,638	28,59	28,01	28,01	24	0	0	67,8	45	22,8	0,77	0,57	-
28.08.2022	0,696	31,28	30,64	30,64	24	0	0	67,9	45,2	22,69	0,77	0,58	-
29.08.2022	0,71	31,97	31,3	31,3	24	0	0	67,6	44,9	22,66	0,78	0,58	-
30.08.2022	0,798	33,45	32,77	32,77	24	0	0	68	43,7	24,29	0,78	0,58	-
31.08.2022	0,788	33,5	32,82	32,82	24	0	0	68	44	23,98	0,78	0,58	-
01.09.2022	0,836	34,86	34,16	34,16	24	0	0	68,1	43,6	24,48	0,77	0,58	-
02.09.2022	0,838	36,53	35,8	35,8	24	0	0	67,4	44	23,4	0,77	0,58	-
03.09.2022	0,883	36,77	36	36	24	0	0	67,9	43,3	24,55	0,77	0,58	-
04.09.2022	0,926	38,12	37,32	37,32	24	0	0	68	43,2	24,85	0,77	0,58	-
05.09.2022	0,884	35,42	34,7	34,7	24	0	0	68,3	42,8	25,46	0,77	0,58	-
06.09.2022	0,888	35,8	35,04	35,04	24	0	0	68,3	43	25,29	0,77	0,58	-
07.09.2022	0,904	35,45	34,68	34,68	24	0	0	68,4	42,4	26,02	0,77	0,58	-
08.09.2022	0,947	37,7	36,93	36,93	24	0	0	68,3	42,6	25,7	0,77	0,58	-
09.09.2022	0,941	37,19	36,41	36,41	24	0	0	68,3	42,5	25,86	0,77	0,58	-
10.09.2022	0,954	38,09	37,29	37,29	24	0	0	68,2	42,6	25,56	0,77	0,58	-
11.09.2022	1,003	38,58	37,77	37,77	24	0	0	68,4	41,8	26,55	0,77	0,58	-
12.09.2022	0,977	37,86	37,07	37,07	24	0	0	68,4	42,1	26,33	0,77	0,58	-
13.09.2022	0,952	37,08	36,31	36,31	24	0	0	68,3	42,1	26,22	0,77	0,58	-
14.09.2022	0,924	36,48	35,74	35,74	24	0	0	68,1	42,2	25,91	0,77	0,58	-
15.09.2022	0,977	37,27	36,49	36,49	24	0	0	68,4	41,6	26,76	0,77	0,58	-
16.09.2022	0,963	37,33	36,54	36,54	24	0	0	68,3	41,9	26,38	0,77	0,58	-
17.09.2022	0,984	38,11	37,31	37,31	24	0	0	68,2	41,7	26,43	0,76	0,58	-
18.09.2022	0,996	38,36	37,56	37,56	24	0	0	68,1	41,6	26,52	0,77	0,58	-
19.09.2022	0,988	38,17	37,37	37,37	24	0	0	68,2	41,7	26,49	0,76	0,58	-
20.09.2022	1,016	40,31	39,5	39,5	24	0	0	67,4	41,8	25,66	0,76	0,58	-
21.09.2022	0,997	36,81	36,03	36,03	24	0	0	68,4	40,8	27,65	0,76	0,58	-
22.09.2022	1,02	39,21	38,38	38,38	24	0	0	68,1	41,5	26,58	0,76	0,58	-
23.09.2022	1,012	37,35	36,57	36,57	24	0	0	68,4	40,7	27,61	0,76	0,58	-
Итого:	27,624	1112,18	1089,07	1089,07	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,624												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	2718,573	155445,91	151756,65	151756,65
23.09.2022	2746,197	156558,09	152845,72	152845,72

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 7:42:28