

#34943#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 22.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260810
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,849	53,03	51,89	51,89	22	2	1	70	53,6	16,42	0,86	0,58	-
25.08.2023	0,889	53,01	51,86	51,86	24	0	0	70	53	17,06	0,86	0,58	-
26.08.2023	0,915	60,54	59,21	59,21	24	0	0	69,5	53,9	15,65	0,86	0,58	-
27.08.2023	0,876	59,74	58,46	58,46	24	0	0	69,2	54,2	14,97	0,85	0,58	-
28.08.2023	0,912	65,76	64,36	64,36	24	0	0	68,8	54,6	14,27	0,84	0,59	-
29.08.2023	0,926	75,88	74,34	74,34	24	0	0	67,5	54,9	12,6	0,85	0,59	-
30.08.2023	0,966	83	81,28	81,28	24	0	0	67,8	55,9	11,92	0,86	0,59	-
31.08.2023	0,923	74,66	73,06	73,06	24	0	0	68,2	55,6	12,55	0,86	0,59	-
01.09.2023	0,911	66,44	65,02	65,02	24	0	0	68,8	54,7	14,01	0,86	0,59	-
02.09.2023	1,018	75,9	74,32	74,32	24	0	0	68,6	54,9	13,74	0,86	0,59	-
03.09.2023	0,958	74,23	72,68	72,68	24	0	0	68,5	55,3	13,17	0,86	0,59	-
04.09.2023	0,996	74,25	72,68	72,68	24	0	0	68,7	55	13,72	0,86	0,59	-
05.09.2023	0,956	67,84	66,4	66,4	24	0	0	69,3	55	14,31	0,86	0,59	-
06.09.2023	0,909	67,54	66,1	66,1	24	0	0	69	55,3	13,76	0,86	0,59	-
07.09.2023	0,934	71,5	69,98	69,98	24	0	0	68,9	55,6	13,24	0,86	0,59	-
08.09.2023	0,857	67,67	66,23	66,23	24	0	0	68,9	56	12,92	0,86	0,59	-
09.09.2023	0,975	74,32	72,72	72,72	24	0	0	69,1	55,7	13,42	0,86	0,59	-
10.09.2023	0,961	69,35	67,87	67,87	24	0	0	69,3	55,2	14,06	0,86	0,59	-
11.09.2023	0,924	67,57	66,13	66,13	24	0	0	69,5	55,5	14,03	0,86	0,59	-
12.09.2023	0,897	81,81	80,12	80,12	24	0	0	68,3	56,9	11,39	0,86	0,59	-
13.09.2023	0,944	79,11	77,43	77,43	24	0	0	68,8	56,6	12,16	0,86	0,59	-
14.09.2023	0,922	70,57	69,06	69,06	24	0	0	69,4	56,1	13,31	0,86	0,59	-
15.09.2023	0,914	68,75	67,28	67,28	24	0	0	69,5	55,9	13,58	0,86	0,59	-
16.09.2023	0,945	72,58	71,01	71,01	24	0	0	69,4	56,1	13,29	0,84	0,57	-
17.09.2023	0,827	66,64	65,23	65,23	24	0	0	68,7	55,8	12,97	0,76	0,52	-
18.09.2023	0,562	56,86	55,84	55,84	24	0	0	62,7	47,8	14,89	0,87	0,59	-
19.09.2023	0,931	57,04	55,75	55,75	24	0	0	70,6	53,9	16,72	0,87	0,59	-
20.09.2023	0,942	57,62	56,32	56,32	24	0	0	71,2	54,4	16,9	0,86	0,59	-
21.09.2023	0,917	65,26	63,83	63,83	24	0	0	70,1	55,8	14,36	0,86	0,59	-
22.09.2023	0,933	70,35	68,83	68,83	24	0	0	69,7	56,2	13,49	0,85	0,59	-
Итого:	27,389	2048,82	2005,29	2005,29	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,389												

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	3767,659	195812,09	191163,95	191163,95
22.09.2023	3796,06	197944,13	193250,67	193250,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2023 10:49:12