

#148618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Баграмяна 26, Калининград

4402

7000

ВКТ-7

00260810

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2025 | 1,161    | 127,88  | 125,01  | 125,01  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 61,5   | 9,26 | 0,62    | 0,56    | -           |
| 25.08.2025 | 0,97     | 121,01  | 118,47  | 118,47  | 24       | 0       | 0      | 68,2   | 60     | 8,19 | 0,62    | 0,56    | -           |
| 26.08.2025 | 1,103    | 129,56  | 126,66  | 126,66  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 61,8   | 8,7  | 0,61    | 0,55    | -           |
| 27.08.2025 | 1,028    | 125,02  | 122,24  | 122,24  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 61,9   | 8,39 | 0,62    | 0,56    | -           |
| 28.08.2025 | 1,036    | 128,31  | 125,47  | 125,47  | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 61,8   | 8,26 | 0,62    | 0,56    | -           |
| 29.08.2025 | 1,012    | 130,02  | 127,11  | 127,11  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 62,5   | 7,96 | 0,62    | 0,56    | -           |
| 30.08.2025 | 1,001    | 129,66  | 126,75  | 126,75  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 62,8   | 7,9  | 0,62    | 0,56    | -           |
| 31.08.2025 | 1,054    | 128,67  | 125,78  | 125,78  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 62,5   | 8,35 | 0,62    | 0,56    | -           |
| 01.09.2025 | 1,06     | 131,24  | 128,3   | 128,3   | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 62,7   | 8,26 | 0,61    | 0,55    | -           |
| 02.09.2025 | 0,996    | 125,66  | 122,85  | 122,85  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 62,5   | 8,11 | 0,62    | 0,56    | -           |
| 03.09.2025 | 0,993    | 129,82  | 126,89  | 126,89  | 24       | 0       | 0      | 71     | 63,2   | 7,82 | 0,62    | 0,55    | -           |
| 04.09.2025 | 1,033    | 148,81  | 145,43  | 145,43  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 64,4   | 7,11 | 0,63    | 0,55    | -           |
| 05.09.2025 | 1,003    | 160,47  | 156,82  | 156,82  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 65     | 6,38 | 0,63    | 0,55    | -           |
| 06.09.2025 | 1,015    | 168,68  | 164,86  | 164,86  | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 65     | 6,15 | 0,62    | 0,55    | -           |
| 07.09.2025 | 0,966    | 160,34  | 156,71  | 156,71  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 65     | 6,15 | 0,63    | 0,55    | -           |
| 08.09.2025 | 1,042    | 169,94  | 166,05  | 166,05  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 65,5   | 6,25 | 0,61    | 0,55    | -           |
| 09.09.2025 | 1,063    | 160,83  | 157,18  | 157,18  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 64,5   | 6,73 | 0,42    | 0,55    | -           |
| 10.09.2025 | 0,988    | 153,69  | 150,22  | 150,22  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 64,3   | 6,6  | 0,36    | 0,55    | -           |
| 11.09.2025 | 0,99     | 149,16  | 145,8   | 145,8   | 24       | 0       | 0      | 71     | 64,2   | 6,83 | 0,35    | 0,55    | -           |
| 12.09.2025 | 0,986    | 150,8   | 147,35  | 147,35  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 64,6   | 6,73 | 0,22    | 0,55    | -           |
| 13.09.2025 | 0,988    | 154,42  | 150,86  | 150,86  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 64,8   | 6,61 | 0,13    | 0,55    | -           |
| 14.09.2025 | 0,998    | 145,82  | 142,52  | 142,52  | 24       | 0       | 0      | 70,9   | 63,8   | 7,08 | 0,12    | 0,56    | -           |
| 15.09.2025 | 1,022    | 152,59  | 149,17  | 149,17  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 63,6   | 6,93 | 0,12    | 0,56    | -           |
| 16.09.2025 | 1,073    | 154,92  | 151,42  | 151,42  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 63,6   | 7,16 | 0,12    | 0,56    | -           |
| 17.09.2025 | 1,048    | 150,95  | 147,56  | 147,56  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 63,4   | 7,21 | 0,13    | 0,56    | -           |
| 18.09.2025 | 1,023    | 155,75  | 152,25  | 152,25  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 63,8   | 6,81 | 0,13    | 0,56    | -           |
| 19.09.2025 | 1,072    | 154,65  | 151,11  | 151,11  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 64     | 7,17 | 0,13    | 0,56    | -           |
| 20.09.2025 | 1,048    | 129,06  | 126,17  | 126,17  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 62,2   | 8,41 | 0,13    | 0,56    | -           |
| 21.09.2025 | 1,021    | 130,78  | 127,81  | 127,81  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 62,7   | 8,1  | 0,12    | 0,57    | -           |
| 22.09.2025 | 1,005    | 127,31  | 124,47  | 124,47  | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 62,1   | 8,18 | 0,14    | 0,56    | -           |
| 23.09.2025 | 1,003    | 125,69  | 122,83  | 122,83  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 62,4   | 8,24 | 0,13    | 0,56    | -           |
| Итого:     | 31,801   | 4411,51 | 4312,12 | 4312,12 | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 31,801   |         |         |         |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2025 | 684,373  | 57222,49 | 55875,1  | 55875,1  |
| 23.09.2025 | 716,174  | 61634    | 60187,22 | 60187,22 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:01:12