

# #95171#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7000  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00260810  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2024	0,973	98,88	96,74	96,74	24	0	0	69,5	59,4	10,06	0,62	0,55	-
02.09.2024	0,9	97,88	95,8	95,8	24	0	0	68,5	59,1	9,42	0,62	0,55	-
03.09.2024	0,863	95,41	93,36	93,36	24	0	0	69,5	60,2	9,23	0,62	0,55	-
04.09.2024	0,915	102,17	99,92	99,92	24	0	0	70,2	61,1	9,12	0,62	0,55	-
05.09.2024	0,896	99,48	97,34	97,34	24	0	0	69,1	59,9	9,18	0,62	0,55	-
06.09.2024	0,856	100,49	98,34	98,34	24	0	0	69,3	60,6	8,71	0,62	0,55	-
07.09.2024	0,893	101,74	99,48	99,48	24	0	0	69,9	61	8,95	0,62	0,56	-
08.09.2024	0,877	97,83	95,74	95,74	24	0	0	69,2	60,1	9,15	0,62	0,56	-
09.09.2024	0,819	92,88	90,87	90,87	24	0	0	69	59,9	9,03	0,62	0,57	-
10.09.2024	0,849	82,82	81,03	81,03	24	0	0	69,5	59	10,46	0,62	0,57	-
11.09.2024	0,804	76,79	75,15	75,15	24	0	0	69,2	58,5	10,7	0,63	0,56	-
12.09.2024	0,878	86,82	84,96	84,96	24	0	0	68,8	58,5	10,33	0,62	0,57	-
13.09.2024	0,903	88,84	86,91	86,91	24	0	0	69,5	59,2	10,39	0,62	0,57	-
14.09.2024	0,891	86,16	84,3	84,3	24	0	0	69,4	58,8	10,57	0,62	0,57	-
15.09.2024	0,935	83,82	82	82	24	0	0	69,8	58,4	11,4	0,62	0,57	-
16.09.2024	1,033	83,87	81,95	81,95	24	0	0	71,3	58,7	12,59	0,62	0,56	-
17.09.2024	1,27	84,55	82,45	82,45	24	0	0	75	59,6	15,4	0,62	0,56	-
18.09.2024	1,318	84,28	82,16	82,16	24	0	0	75,9	59,9	16,01	0,62	0,56	-
19.09.2024	1,341	84,05	81,92	81,92	24	0	0	75,8	59,5	16,37	0,62	0,56	-
20.09.2024	1,365	85,17	82,97	82,97	24	0	0	76,1	59,7	16,45	0,62	0,56	-
21.09.2024	1,327	82,53	80,46	80,46	24	0	0	75,7	59,3	16,46	0,62	0,56	-
22.09.2024	1,383	81,61	79,54	79,54	24	0	0	75,9	58,5	17,36	0,62	0,56	-
23.09.2024	1,406	84,87	82,68	82,68	24	0	0	76,3	59,3	17	0,62	0,56	-
Итого:	23,695	2062,94	2016,07	2016,07	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,695												

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2024	941,307	41188,6	39413,31	39413,31
23.09.2024	965,002	43251,54	41429,38	41429,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 7:55:07