

#11205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7000
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00260810
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,98	36,71	35,94	35,94	24	0	0	68,2	41	27,27	0,76	0,58	-
25.09.2022	1,026	37,55	36,78	36,78	24	0	0	68,3	40,3	27,94	0,76	0,58	-
26.09.2022	1,02	37,51	36,74	36,74	24	0	0	68,2	40,6	27,67	0,76	0,58	-
27.09.2022	1,059	38,74	37,95	37,95	24	0	0	68,4	40,5	27,88	0,76	0,58	-
28.09.2022	1,008	38,52	37,72	37,72	24	0	0	67,3	40,6	26,78	0,7	0,47	-
29.09.2022	0,929	41,54	40,76	40,76	24	0	0	62,7	39,9	22,82	0,64	0,41	-
30.09.2022	1,026	70,23	68,88	68,88	24	0	0	64,3	49,4	14,87	0,66	0,41	-
01.10.2022	1,016	41,4	40,57	40,57	24	0	0	66,8	41,8	25,06	0,65	0,41	-
02.10.2022	1,089	45,51	44,6	44,6	24	0	0	66,9	42,4	24,45	0,7	0,43	-
03.10.2022	1,082	43,89	43	43	24	0	0	67,1	41,9	25,17	0,77	0,44	-
04.10.2022	1,089	43,53	42,65	42,65	24	0	0	67,6	42,1	25,51	0,66	0,45	-
Итого:	11,324	475,13	465,59	465,59	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,324												

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	2746,197	156558,09	152845,72	152845,72
04.10.2022	2757,521	157033,22	153311,31	153311,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:46:53