

#32745#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 13.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Баграмяна 26, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00260810	Показания прибора, Гкал 13.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3824,576	3796,06	28.516



#32744#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 13.10.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7000
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00260810
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,902	83,73	81,97	81,97	24	0	0	68,7	57,6	11,07	0,87	0,6
25.09.2023	-	0,942	82,76	80,99	80,99	24	0	0	69	57,4	11,58	0,87	0,6
26.09.2023	-	0,895	83,99	82,22	82,22	24	0	0	68,8	57,9	10,87	0,87	0,6
27.09.2023	-	0,873	82,83	81,08	81,08	24	0	0	68,9	58,2	10,77	0,88	0,6
28.09.2023	-	0,923	80,32	78,62	78,62	24	0	0	69,2	57,6	11,6	0,87	0,6
29.09.2023	-	0,941	87,72	85,86	85,86	24	0	0	68,7	57,8	10,96	0,87	0,6
30.09.2023	-	1,044	97,53	95,48	95,48	24	0	0	68,5	57,6	10,93	0,86	0,59
01.10.2023	-	0,9	83,3	81,52	81,52	24	0	0	68,9	57,8	11,08	0,69	0,4
02.10.2023	-	0,892	127,17	124,68	124,68	24	0	0	65,4	57,7	7,67	0,71	0,4
03.10.2023	-	0,98	104,55	102,37	102,37	24	0	0	68	58,2	9,71	0,71	0,4
04.10.2023	-	1,023	106,76	104,51	104,51	24	0	0	68,5	58,6	9,98	0,74	0,4
05.10.2023	-	1,018	106,47	104,21	104,21	24	0	0	68,8	58,9	9,81	0,72	0,41
06.10.2023	-	1,061	132,51	129,76	129,76	24	0	0	68	59,8	8,17	0,72	0,41
07.10.2023	-	1,161	119,01	116,48	116,48	24	0	0	68,5	58,5	10	0,72	0,4
08.10.2023	-	1,08	124	121,42	121,42	24	0	0	68,2	59,3	8,91	0,76	0,41
09.10.2023	-	1,12	143,24	140,29	140,29	24	0	0	67,9	59,8	8,13	0,8	0,43
10.10.2023	-	1,122	140,52	137,57	137,57	24	0	0	67,9	59,6	8,28	0,71	0,47
11.10.2023	-	2,429	234,55	229,43	229,43	24	0	0	69,6	59	10,63	0,7	0,48
12.10.2023	-	2,378	266,72	261,01	261,01	24	0	0	69	59,9	9,13	0,67	0,48
13.10.2023	-	3,51	257,73	252,14	252,14	24	0	0	69,6	55,7	13,93	0,66	0,48
Итого:	-	25,194	2545,41	2491,61	2491,61	480	0	-	68,5	58,35	10,16	0,77	0,49

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.09.2023	3796,06	197944,13	193250,67	193250,67
13.10.2023	3824,576	200723,95	195971,68	195971,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____