

# #11194#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Баграмяна 26, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7000  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00260810  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.11.2021 | 3,97     | 212,03  | 207,21 | 207,21 | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 52,1   | 19,13 | 0,73    | 0,5     | -           |
| 24.11.2021 | 3,815    | 193,84  | 189,51 | 189,51 | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 50,4   | 20,11 | 0,71    | 0,5     | -           |
| 25.11.2021 | 3,736    | 193,1   | 188,88 | 188,88 | 24       | 0       | 0      | 70     | 50,2   | 19,75 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 26.11.2021 | 4,123    | 222,28  | 216,91 | 216,91 | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 54,7   | 18,97 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 27.11.2021 | 4,414    | 220,7   | 215,21 | 215,21 | 24       | 0       | 0      | 75,1   | 54,6   | 20,48 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 28.11.2021 | 4,493    | 219,65  | 214,06 | 214,06 | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 54,9   | 20,96 | 0,7     | 0,5     | -           |
| 29.11.2021 | 4,655    | 219,08  | 213,39 | 213,39 | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 55     | 21,78 | 0,68    | 0,51    | -           |
| 30.11.2021 | 4,82     | 220,95  | 215,33 | 215,33 | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 53,8   | 22,36 | 0,69    | 0,51    | -           |
| 01.12.2021 | 4,968    | 217,11  | 211,3  | 211,3  | 24       | 0       | 0      | 78,1   | 54,6   | 23,46 | 0,7     | 0,51    | -           |
| 02.12.2021 | 4,534    | 217,75  | 212,28 | 212,28 | 24       | 0       | 0      | 75,3   | 54     | 21,33 | 0,69    | 0,51    | -           |
| 03.12.2021 | 4,902    | 215,38  | 209,65 | 209,65 | 24       | 0       | 0      | 77,9   | 54,5   | 23,36 | 0,69    | 0,51    | -           |
| 04.12.2021 | 4,878    | 210,42  | 204,73 | 204,73 | 24       | 0       | 0      | 78,4   | 54,6   | 23,8  | 0,67    | 0,52    | -           |
| 05.12.2021 | 5,008    | 206,41  | 200,8  | 200,8  | 24       | 0       | 0      | 78,6   | 53,7   | 24,92 | 0,68    | 0,53    | -           |
| 06.12.2021 | 5,841    | 208,82  | 202,39 | 202,39 | 24       | 0       | 0      | 84,4   | 55,6   | 28,82 | 0,68    | 0,54    | -           |
| 07.12.2021 | 6,379    | 202,81  | 196,1  | 196,1  | 24       | 0       | 0      | 88,1   | 55,6   | 32,48 | 0,67    | 0,54    | -           |
| 08.12.2021 | 6,75     | 210,71  | 203,58 | 203,58 | 24       | 0       | 0      | 89,1   | 56     | 33,09 | 0,68    | 0,54    | -           |
| 09.12.2021 | 6,273    | 217,92  | 211,04 | 211,04 | 24       | 0       | 0      | 85,6   | 56     | 29,68 | 0,69    | 0,53    | -           |
| 10.12.2021 | 5,248    | 218,23  | 212,18 | 212,18 | 24       | 0       | 0      | 79,8   | 55,1   | 24,7  | 0,7     | 0,53    | -           |
| 11.12.2021 | 5,222    | 211,77  | 205,9  | 205,9  | 24       | 0       | 0      | 79,7   | 54,4   | 25,33 | 0,69    | 0,53    | -           |
| 12.12.2021 | 5,417    | 217,83  | 211,71 | 211,71 | 24       | 0       | 0      | 80,3   | 54,7   | 25,55 | 0,7     | 0,52    | -           |
| 13.12.2021 | 5,17     | 212,43  | 206,53 | 206,53 | 24       | 0       | 0      | 79,8   | 54,9   | 24,99 | 0,7     | 0,52    | -           |
| 14.12.2021 | 4,703    | 219,33  | 213,67 | 213,67 | 24       | 0       | 0      | 76,7   | 54,7   | 21,98 | 0,7     | 0,52    | -           |
| 15.12.2021 | 4,253    | 224     | 218,68 | 218,68 | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 53,8   | 19,43 | 0,71    | 0,51    | -           |
| 16.12.2021 | 4,018    | 233,53  | 228,21 | 228,21 | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 53,9   | 17,58 | 0,7     | 0,51    | -           |
| 17.12.2021 | 4,173    | 231,32  | 226,03 | 226,03 | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 53,3   | 18,44 | 0,7     | 0,51    | -           |
| 18.12.2021 | 4,053    | 227,65  | 222,41 | 222,41 | 24       | 0       | 0      | 72,1   | 53,9   | 18,2  | 0,7     | 0,51    | -           |
| 19.12.2021 | 4,216    | 228,63  | 223,34 | 223,34 | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 53,4   | 18,85 | 0,71    | 0,52    | -           |
| 20.12.2021 | 5,064    | 215,84  | 209,94 | 209,94 | 24       | 0       | 0      | 79     | 55     | 24,07 | 0,7     | 0,52    | -           |
| 21.12.2021 | 5,634    | 217,1   | 210,65 | 210,65 | 24       | 0       | 0      | 82,9   | 56,2   | 26,71 | 0,71    | 0,52    | -           |
| 22.12.2021 | 5,814    | 211,76  | 205,27 | 205,27 | 24       | 0       | 0      | 84,4   | 56,2   | 28,26 | 0,73    | 0,52    | -           |
| 23.12.2021 | 5,422    | 209,61  | 203,41 | 203,41 | 24       | 0       | 0      | 82,7   | 56,1   | 26,6  | 0,72    | 0,51    | -           |
| Итого:     | 151,966  | 6687,99 | 6510,3 | 6510,3 | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 151,966  |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 22.11.2021 | 1922,171 | 114499,23 | 111824,97 | 111824,97 |
| 23.12.2021 | 2074,137 | 121187,22 | 118335,27 | 118335,27 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2021 7:59:02