

#53448#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Баграмяна 26, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00260810	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 30.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	142,91	11,088	131.822

Подпись исполнителя _____



#53447#

Отчёт за период с 30.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7000
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00260810
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.12.2023	-	6,277	202,55	196,83	196,83	24	0	0	80,6	48,7	31,89	0,55	0,5
02.12.2023	-	6,058	199,94	194,41	194,41	24	0	0	79,5	48,4	31,15	0,56	0,5
03.12.2023	-	6,02	197,33	191,93	191,93	24	0	0	79,1	47,7	31,38	0,55	0,5
04.12.2023	-	6,157	206,85	201,24	201,24	24	0	0	78,8	48,2	30,61	0,55	0,49
05.12.2023	-	6,348	202,13	196,32	196,32	24	0	0	81,1	48,8	32,32	0,53	0,49
06.12.2023	-	7,152	222,9	216,12	216,12	24	0	0	83,8	50,8	33,08	0,57	0,48
07.12.2023	-	6,445	206,41	200,46	200,46	24	0	0	81,6	49,4	32,15	0,56	0,48
08.12.2023	-	7,034	219,07	212,41	212,41	24	0	0	83,8	50,7	33,09	0,56	0,49
09.12.2023	-	6,92	219,88	213,29	213,29	24	0	0	83,2	50,7	32,43	0,56	0,48
10.12.2023	-	6,493	215,62	209,54	209,54	24	0	0	80,2	49,2	30,98	0,57	0,48
11.12.2023	-	5,812	205,66	200,2	200,2	24	0	0	77,6	48,6	29,03	0,58	0,48
12.12.2023	-	5,323	198,01	193,01	193,01	24	0	0	75,7	48,1	27,58	0,58	0,48
13.12.2023	-	5,409	195,76	190,73	190,73	24	0	0	76,3	47,9	28,36	0,58	0,48
14.12.2023	-	5,911	199,31	193,86	193,86	24	0	0	79	48,6	30,49	0,58	0,49
15.12.2023	-	5,47	194,84	189,81	189,81	24	0	0	76,6	47,8	28,81	0,57	0,5
16.12.2023	-	4,908	209,92	205,1	205,1	24	0	0	71,6	47,7	23,93	0,58	0,5
17.12.2023	-	4,396	199,7	195,32	195,32	24	0	0	69,9	47,4	22,52	0,57	0,5
18.12.2023	-	4,336	202,95	198,57	198,57	24	0	0	69,4	47,5	21,85	0,58	0,49
19.12.2023	-	4,312	197,84	193,5	193,5	24	0	0	70	47,6	22,31	0,56	0,5
20.12.2023	-	4,782	206,5	201,9	201,9	24	0	0	70,6	46,8	23,71	0,57	0,5
21.12.2023	-	4,986	209,69	204,79	204,79	24	0	0	72,4	48	24,36	0,57	0,5
22.12.2023	-	5,502	208,58	203,4	203,4	24	0	0	74,8	47,8	27,04	0,57	0,5
23.12.2023	-	5,771	205,78	200,45	200,45	24	0	0	76,7	47,9	28,79	0,59	0,49
Итого:	-	131,822	4727,22	4603,19	4603,19	552	0	-	77,06	48,45	28,6	0,57	0,49

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
30.11.2023	11,088	3458,46	3038,79	3038,79
23.12.2023	142,91	8185,68	7641,98	7641,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
