

#296864#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №36, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Московский проспект 98А, Калининград
Номер абонента 3931
Порядковый номер 7340
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031141
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	9,114	0	79,85	0	0	78,063	0	0	24	0	70,6	42,7	0,49	0,45	-
22.03.2026	8,801	0	76,29	0	0	74,583	0	0	24	0	70,7	42,5	0,5	0,45	-
23.03.2026	8,099	0	64,615	0	0	63,187	0	0	24	0	70,1	39,5	0,51	0,46	-
24.03.2026	7,703	0	62,025	0	0	60,689	0	0	24	0	69,1	38,8	0,51	0,45	-
25.03.2026	6,959	0	52,63	0	0	51,476	0	0	24	0	69,9	37,6	0,51	0,46	-
26.03.2026	9,076	0	74,63	0	0	72,965	0	0	24	0	70,6	40,9	0,5	0,45	-
27.03.2026	9,819	0	83,725	0	0	81,855	0	0	24	0	70,7	42	0,51	0,46	-
28.03.2026	8,91	0	77,995	0	0	76,245	0	0	24	0	70,8	42,9	0,51	0,46	-
29.03.2026	8,319	0	70,08	0	0	68,526	0	0	24	0	70,3	41,3	0,52	0,46	-
30.03.2026	8,759	0	70,32	0	0	68,74	0	0	24	0	70,8	40,4	0,51	0,46	-
31.03.2026	9,055	0	75,245	0	0	73,569	0	0	24	0	70,5	41,1	0,5	0,46	-
01.04.2026	9,43	0	80,255	0	0	78,454	0	0	24	0	70,8	42,1	0,5	0,46	-
02.04.2026	9,801	0	84,945	0	0	83,021	0	0	24	0	71,2	43	0,5	0,45	-
03.04.2026	9,517	0	81,35	0	0	79,533	0	0	24	0	70,6	42	0,5	0,45	-
04.04.2026	8,735	0	74,745	0	0	73,069	0	0	24	0	70,7	42,2	0,5	0,45	-
05.04.2026	7,703	0	64,05	0	0	62,631	0	0	24	0	70,4	41	0,51	0,46	-
06.04.2026	8,67	0	72,58	0	0	70,962	0	0	24	0	70,5	41,3	0,5	0,45	-
07.04.2026	9,36	0	79,68	0	0	77,893	0	0	24	0	70,8	42,1	0,5	0,45	-
08.04.2026	9,882	0	87,085	0	0	85,122	0	0	24	0	71	43,2	0,5	0,45	-
09.04.2026	9,904	0	94,42	0	0	92,365	0	0	24	0	69,6	44	0,47	0,44	-
10.04.2026	9,36	0	83,105	0	0	81,253	0	0	24	0	70,5	43	0,48	0,44	-
11.04.2026	8,229	0	70,455	0	0	68,883	0	0	24	0	70,5	41,9	0,5	0,45	-
12.04.2026	7,427	0	61,615	0	0	60,24	0	0	24	0	70,6	41,1	0,5	0,45	-
13.04.2026	7,612	0	61,42	0	0	60,055	0	0	24	0	70,3	40,1	0,5	0,44	-
14.04.2026	7	0	54,875	0	0	53,665	0	0	23	1	70	38,9	0,5	0,45	-
15.04.2026	7,341	0	56,19	0	0	54,935	0	0	24	0	70,5	38,6	0,5	0,45	-
16.04.2026	8,508	0	70,705	0	0	69,132	0	0	24	0	70,5	41,1	0,5	0,45	-
17.04.2026	8,737	0	73,165	0	0	71,533	0	0	24	0	70,6	41,4	0,5	0,45	-
18.04.2026	7,124	0	58,655	0	0	57,359	0	0	24	0	70,1	40,5	0,5	0,45	-
19.04.2026	6,235	0	49,795	0	0	48,711	0	0	24	0	69,6	39	0,51	0,45	-
20.04.2026	8,279	0	67,42	0	0	65,922	0	0	24	0	70,4	40,4	0,5	0,45	-
Итого:	263,468	0	2213,915	0	0	2164,636	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,928														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	4315,406	42901,065	0	0	41862,808	0	0	14189	366
20.04.2026	4578,872	45114,98	0	0	44027,446	0	0	14932	367

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:07:56