

#84069#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Школа №36, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Московский проспект 98А, Калининград
Номер абонента 3931
Порядковый номер 7340
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031141
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	10,638	0	106	0	0	103,706	0	0	24	0	69,4	44,9	0,48	0,46	3,6
22.04.2024	11,397	0	113,845	0	0,021	111,368	0	0,021	24	0	69,6	45,2	0,49	0,47	3,7
23.04.2024	11,359	0,004	111,14	0	0	108,655	0	0	24	0	70,7	45,7	0,51	0,48	3,1
24.04.2024	10,102	0	99,53	0	0	97,407	0	0	24	0	68,8	44	0,52	0,48	2,9
25.04.2024	9,581	0	90,015	0	0	88,094	0	0	24	0	68,9	42,9	0,52	0,48	4,9
26.04.2024	6,488	0	63,505	0	0	62,161	0	0	24	0	68,5	43,5	0,52	0,48	6,4
27.04.2024	1,131	0	17,11	0	0	16,799	0	0	24	0	63,1	47	0,55	0,48	7,8
28.04.2024	0,845	0	15,81	0	0	15,528	0	0	24	0	62,5	49,6	0,55	0,47	12,1
29.04.2024	0,86	0	15,845	0	0	15,561	0	0	24	0	62,6	49,5	0,55	0,46	14,6
30.04.2024	0,889	0	16,625	0	0	16,324	0	0	24	0	62,9	49,9	0,56	0,46	16,9
01.05.2024	0,879	0	20,5	0	0	20,139	0	0	24	0	62	51,6	0,53	0,45	16,1
02.05.2024	1,147	0	18,655	0	0	18,314	0	0	24	0	63,2	48,3	0,5	0,42	-
03.05.2024	1,148	0	17,02	0	0	16,703	0	0	24	0	63,9	47,5	0,5	0,41	-
04.05.2024	0,867	0	17,17	0	0	16,861	0	0	24	0	62,7	50,5	0,49	0,41	-
05.05.2024	0,845	0	17,355	0	0	17,045	0	0	24	0	62,6	50,7	0,49	0,41	-
06.05.2024	1,168	0	18,78	0	0	18,44	0	0	24	0	63,1	47,9	0,49	0,41	-
07.05.2024	1,128	0	17,605	0	0	17,282	0	0	24	0	63,4	47,8	0,48	0,42	-
08.05.2024	1,2	0	18,655	0	0	18,315	0	0	24	0	63,2	47,5	0,48	0,42	-
09.05.2024	0,866	0	16,56	0	0	16,26	0	0	24	0	62,9	50,2	0,48	0,42	-
10.05.2024	0,87	0	16,92	0	0	16,615	0	0	24	0	62,8	50,3	0,48	0,42	-
11.05.2024	0,888	0	17,115	0	0	16,807	0	0	24	0	62,8	50,2	0,48	0,42	-
12.05.2024	0,884	0	16,93	0	0	16,624	0	0	24	0	62,9	50,2	0,48	0,42	-
13.05.2024	1,195	0	18,575	0	0	18,235	0	0	24	0	63,3	47,6	0,48	0,42	-
14.05.2024	1,175	0	18,915	0	0	18,571	0	0	24	0	63	47,9	0,48	0,42	-
15.05.2024	1,033	0	17,715	0	0	17,393	0	0	24	0	63,1	48,9	0,48	0,42	-
16.05.2024	1,161	0	18,245	0	0	17,911	0	0	24	0	63,3	47,8	0,48	0,42	-
17.05.2024	1,169	0	18,24	0	0	17,906	0	0	24	0	63,3	47,8	0,48	0,42	-
18.05.2024	0,866	0	16,81	0	0	16,508	0	0	24	0	62,7	50,2	0,48	0,43	-
19.05.2024	0,849	0	16,89	0	0	16,588	0	0	24	0	62,6	50,4	0,48	0,42	-
20.05.2024	1,134	0	18,28	0	0	17,947	0	0	24	0	63,1	48,1	0,48	0,42	-
Итого:	83,762	0	1006,36	0	0,021	986,067	0	0,021	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,006														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	9614,173	89301,235	0	8,486	87209,503	0	8,414	31574	600
20.05.2024	9697,937	90307,595	0	8,507	88195,571	0	8,435	32294	600

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:05:44