

#130846#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №36, МАОУ СОШ

Московский проспект 98А, Калининград

3931

7340

ТВ7 (АССII)

16031141

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,931	0	19,47	0	0	19,125	0	0	24	0	62,2	50,6	0,45	0,38	-
22.04.2025	0,953	0	17,36	0	0	17,046	0	0	24	0	62,8	49,5	0,45	0,39	-
23.04.2025	0,979	0	17,93	0	0	17,604	0	0	24	0	63,1	49,8	0,45	0,39	-
24.04.2025	0,915	0	16,83	0	0	16,527	0	0	24	0	62,7	49,5	0,45	0,39	-
25.04.2025	0,91	0	16,81	0	0	16,508	0	0	24	0	62,7	49,5	0,44	0,39	-
26.04.2025	0,647	0	14,34	0	0	14,094	0	0	24	0	61,2	50,2	0,44	0,39	-
27.04.2025	0,626	0	13,445	0	0	13,215	0	0	24	0	61,2	49,9	0,44	0,39	-
28.04.2025	0,955	0	17,27	0	0	16,959	0	0	24	0	62,8	49,3	0,44	0,39	-
29.04.2025	0,904	0	15,655	0	0	15,371	0	0	24	0	63	49	0,44	0,38	-
30.04.2025	0,927	0	15,31	0	0	15,026	0	0	24	0	63,7	49	0,44	0,38	-
01.05.2025	0,629	0	12,3	0	0	12,086	0	0	24	0	61,5	49,1	0,44	0,38	-
02.05.2025	0,645	0	12,24	0	0	12,026	0	0	24	0	61,8	49	0,45	0,38	-
03.05.2025	0,617	0	13,235	0	0	13,005	0	0	24	0	61,5	50,2	0,43	0,38	-
04.05.2025	0,633	0	12	0	0	11,791	0	0	22	2	61,7	48,9	0,44	0,38	-
05.05.2025	0,988	0	15,89	0	0	15,593	0	0	24	0	63,9	48,8	0,44	0,38	-
06.05.2025	0,954	0	15,69	0	0	15,399	0	0	24	0	63,6	48,8	0,44	0,38	-
07.05.2025	0,994	0	16,475	0	0	16,173	0	0	24	0	63,5	48,8	0,43	0,37	-
08.05.2025	0,67	0	12,595	0	0	12,374	0	0	24	0	61,9	49	0,46	0,39	-
09.05.2025	0,65	0	12,15	0	0	11,938	0	0	24	0	61,7	48,8	0,46	0,39	-
10.05.2025	0,665	0	12,425	0	0	12,208	0	0	24	0	61,8	48,8	0,46	0,39	-
11.05.2025	0,662	0	12,58	0	0	12,36	0	0	24	0	61,7	48,9	0,46	0,39	-
12.05.2025	0,983	0	16,075	0	0	15,776	0	0	24	0	63,8	48,9	0,45	0,39	-
13.05.2025	3,106	0	29,315	0	0	28,708	0	0	24	0	67,6	41,7	0,45	0,39	-
14.05.2025	8,546	0	70,01	0	0	68,455	0	0	24	0	70,3	40,5	0,44	0,39	-
15.05.2025	10,023	0	91,02	0	0	88,987	0	0	24	0	70,5	43,6	0,43	0,4	-
16.05.2025	9,412	0	82,745	0	0	80,878	0	0	24	0	70,9	43,1	0,43	0,39	-
17.05.2025	8,439	0	71,775	0	0	70,184	0	0	24	0	70,2	41,5	0,45	0,4	-
18.05.2025	7,615	0	64,49	0	0	63,063	0	0	24	0	70,2	41,3	0,45	0,4	-
19.05.2025	7,11	0	56,28	0	0	55,047	0	0	24	0	69,9	39	0,45	0,4	-
20.05.2025	4,257	0	38,495	0	0	37,665	0	0	24	0	69,1	42,1	0,45	0,39	-
Итого:	76,345	0	832,205	0	0	815,191	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,235														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2092,895	20914,835	0	0	20434,689	0	0	6536	3
20.05.2025	2169,241	21747,04	0	0	21249,879	0	0	7254	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:33:29