

# #11178#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Школа №36, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Московский проспект 98А, Калининград  
Номер абонента 3931  
Порядковый номер 7340  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16031141  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,854	0	10,305	0	0	10,154	0	0	24	0	56,1	36	0,4	0,4	-
22.05.2021	0,595	0	10,3	0	0	10,141	0	0	24	0	57,8	43,8	0,4	0,4	14
23.05.2021	0,561	0	10,205	0	0	10,046	0	0	24	0	58,2	44,9	0,4	0,41	-
24.05.2021	0,892	0	10	0	0	9,847	0	0	24	0	57,5	35,8	0,4	0,41	-
25.05.2021	0,871	0	9,74	0	0	9,595	0	0	24	0	56,7	35	0,4	0,41	16
26.05.2021	0,811	0	9,96	0	0	9,808	0	0	24	0	57,4	37,7	0,4	0,41	-
27.05.2021	0,803	0	9,985	0	0	9,833	0	0	24	0	57,5	38	0,4	0,41	-
28.05.2021	0,72	0	9,895	0	0	9,742	0	0	24	0	57,8	40,1	0,4	0,4	-
29.05.2021	0,536	0	9,69	0	0	9,541	0	0	24	0	57,6	44,2	0,4	0,4	11
30.05.2021	0,504	0	9,645	0	0	9,496	0	0	24	0	57,8	45,1	0,4	0,4	12,3
31.05.2021	0,66	0	9,94	0	0	9,786	0	0	24	0	58	41,8	0,4	0,4	-
01.06.2021	0,721	0	9,73	0	0	9,58	0	0	24	0	57,9	39,9	0,4	0,4	16
02.06.2021	0,735	0	9,2	0	0	9,063	0	0	24	0	56,7	37,3	0,4	0,41	-
03.06.2021	0,654	0	9,365	0	0	9,222	0	0	24	0	57,5	40,5	0,4	0,4	-
04.06.2021	0,595	0	9,375	0	0	9,23	0	0	24	0	57,7	42,3	0,41	0,41	15
05.06.2021	0,472	0	9,12	0	0	8,981	0	0	24	0	57,4	44,9	0,4	0,41	-
06.06.2021	0,466	0	9,165	0	0	9,023	0	0	24	0	57,9	45,6	0,4	0,41	13,4
07.06.2021	0,624	0	9,165	0	0	9,026	0	0	24	0	57,3	40,8	0,4	0,41	22
08.06.2021	0,665	0	9,34	0	0	9,195	0	0	24	0	58	40,7	0,4	0,41	-
09.06.2021	0,702	0	9,26	0	0	9,117	0	0	24	0	57,8	39,4	0,4	0,41	18,8
10.06.2021	0,664	0	9,315	0	0	9,17	0	0	24	0	58	40,7	0,4	0,4	21
11.06.2021	0,621	0	9,39	0	0	9,243	0	0	24	0	58,2	42,2	0,4	0,4	-
12.06.2021	0,482	0	9,305	0	0	9,159	0	0	24	0	58,4	45,8	0,4	0,41	-
13.06.2021	0,457	0	9,365	0	0	9,218	0	0	24	0	58,2	46,4	0,41	0,41	-
14.06.2021	0,461	0	9,365	0	0	9,218	0	0	24	0	58,4	46,5	0,41	0,41	-
15.06.2021	0,672	0	9,405	0	0	9,258	0	0	24	0	58,2	40,8	0,41	0,41	-
16.06.2021	0,634	0	9,43	0	0	9,282	0	0	24	0	58,4	42	0,41	0,41	-
17.06.2021	0,683	0	9,465	0	0	9,315	0	0	24	0	58,5	41	0,41	0,41	-
18.06.2021	0,609	0	9,1	0	0	8,959	0	0	24	0	58,1	41,8	0,41	0,41	-
19.06.2021	0,472	0	9,405	0	0	9,255	0	0	24	0	58,7	46,6	0,41	0,41	-
20.06.2021	0,432	0	9,385	0	0	9,234	0	0	24	0	59	47,8	0,41	0,41	-
Итого:	19,628	0	296,315	0	0	291,737	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,688														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	2461,913	20179,625	0	0	19693,729	0	0	6534	56
20.06.2021	2481,542	20475,94	0	0	19985,466	0	0	7278	56

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2021 7:53:32