

#11163#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Школа №36, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Московский проспект 98А, Калининград
Номер абонента 3931
Порядковый номер 7340
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031141
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,961	0	17,27	0	0	16,946	0	0	24	0	64,2	50,6	0,46	0,4	-
22.05.2022	0,963	0	17,505	0	0	17,178	0	0	24	0	64,1	50,7	0,46	0,4	-
23.05.2022	1,239	0	19,47	0	0	19,105	0	0	24	0	64,1	48,6	0,46	0,39	-
24.05.2022	1,269	0	18,81	0	0	18,454	0	0	24	0	64,4	48	0,46	0,39	-
25.05.2022	1,181	0	19,375	0	0	19,017	0	0	24	0	63,7	48,9	0,45	0,39	-
26.05.2022	0,979	0	17,94	0	0	17,606	0	0	24	0	63,8	50,6	0,46	0,39	-
27.05.2022	1,167	0	18,835	0	0	18,485	0	0	24	0	64	48,9	0,47	0,4	-
28.05.2022	0,988	0	17,885	0	0	17,552	0	0	24	0	63,9	50,5	0,47	0,4	-
29.05.2022	0,968	0	17,94	0	0	17,607	0	0	24	0	63,8	50,7	0,47	0,4	-
30.05.2022	1,194	0	19,475	0	0	19,113	0	0	24	0	63,9	49	0,47	0,4	-
31.05.2022	0,984	0	17,88	0	0	17,547	0	0	24	0	63,9	50,5	0,47	0,4	-
01.06.2022	1,209	0	19,945	0	0	19,576	0	0	24	0	63,6	48,9	0,46	0,4	-
02.06.2022	1,302	0	19,67	0	0	19,302	0	0	24	0	64	47,9	0,46	0,39	-
03.06.2022	1,179	0	18,845	0	0	18,493	0	0	24	0	64,1	48,9	0,46	0,39	-
04.06.2022	1,135	0	19,395	0	0	19,034	0	0	24	0	64	49,8	0,46	0,39	-
05.06.2022	1,04	0	18,36	0	0	18,019	0	0	24	0	63,8	50,1	0,46	0,39	-
06.06.2022	1,163	0	18,83	0	0	18,478	0	0	24	0	64	48,9	0,46	0,39	-
07.06.2022	1,22	0	18,64	0	0	18,29	0	0	24	0	64,2	48,3	0,47	0,39	-
08.06.2022	1,211	0	18,97	0	0	18,617	0	0	24	0	64	48,5	0,47	0,39	-
09.06.2022	1,155	0	18,33	0	0	17,986	0	0	24	0	64,1	48,8	0,47	0,4	-
10.06.2022	1,172	0	18,735	0	0	18,387	0	0	24	0	63,9	48,7	0,47	0,4	-
11.06.2022	1,018	0	17,62	0	0	17,291	0	0	24	0	64	50	0,47	0,4	-
12.06.2022	0,921	0	17,35	0	0	17,028	0	0	24	0	63,8	50,9	0,47	0,4	-
13.06.2022	1,008	0	17,875	0	0	17,543	0	0	24	0	63,8	50,1	0,47	0,4	-
14.06.2022	1,151	0	18,495	0	0	18,15	0	0	24	0	63,9	48,8	0,47	0,4	-
15.06.2022	1,155	0	17,97	0	0	17,632	0	0	24	0	64,3	48,6	0,47	0,4	-
16.06.2022	1,09	0	18,01	0	0	17,673	0	0	24	0	64	49,3	0,46	0,39	-
17.06.2022	1,103	0	18,205	0	0	17,866	0	0	24	0	64	49,3	0,46	0,4	-
18.06.2022	1,036	0	17,99	0	0	17,655	0	0	24	0	63,9	49,9	0,46	0,4	-
19.06.2022	0,971	0	17,7	0	0	17,371	0	0	24	0	63,8	50,5	0,46	0,4	-
20.06.2022	1,113	0	18,455	0	0	18,111	0	0	24	0	63,9	49,2	0,46	0,4	-
Итого:	34,245	0	571,775	0	0	561,112	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,179														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	4870,079	42215,235	0	1,588	41212,777	0	1,576	14785	565
20.06.2022	4904,325	42787,01	0	1,588	41773,89	0	1,576	15529	565

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:34:14