

# #11174#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Школа №36, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Московский проспект 98А, Калининград  
Номер абонента 3931  
Порядковый номер 7340  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16031141  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,905	0	16,755	0	0	16,452	0	0	24	0	62,8	49,7	0,48	0,4	-
22.05.2023	1,238	0	18,64	0	0	18,295	0	0	24	0	63,7	47,5	0,48	0,4	-
23.05.2023	1,178	0	17,98	0	0	17,65	0	0	24	0	63,4	47,5	0,48	0,4	-
24.05.2023	1,168	0	17,7	0	0	17,375	0	0	24	0	63,5	47,5	0,47	0,39	-
25.05.2023	1,16	0	17,52	0	0	17,198	0	0	24	0	63,5	47,4	0,47	0,4	-
26.05.2023	1,092	0	17,16	0	0	16,845	0	0	24	0	63,4	48	0,47	0,4	-
27.05.2023	0,822	0	14,51	0	0	14,246	0	0	24	0	63,1	49,3	0,47	0,4	-
28.05.2023	0,886	0	16,545	0	0	16,246	0	0	21	3	62,9	49,9	0,47	0,4	-
29.05.2023	1,054	0	16,885	0	0	16,574	0	0	24	0	63,5	48,3	0,47	0,4	-
30.05.2023	1,121	0	17,52	0	0	17,198	0	0	24	0	63,5	47,9	0,47	0,4	-
31.05.2023	1,091	0	17,975	0	0	17,644	0	0	24	0	63,5	48,8	0,47	0,4	-
01.06.2023	1,087	0	17,305	0	0	16,987	0	0	24	0	63,4	48,2	0,47	0,4	-
02.06.2023	1,154	0	17,635	0	0	17,309	0	0	24	0	63,6	47,7	0,47	0,4	-
03.06.2023	1,014	0	16,785	0	0	16,478	0	0	24	0	63,3	48,7	0,47	0,4	-
04.06.2023	0,956	0	16,72	0	0	16,415	0	0	24	0	63,1	49,2	0,47	0,4	-
05.06.2023	1,166	0	17,88	0	0	17,55	0	0	24	0	63,5	47,7	0,48	0,4	-
06.06.2023	1,169	0	17,665	0	0	17,338	0	0	24	0	63,7	47,6	0,48	0,4	-
07.06.2023	1,16	0	17,65	0	0	17,323	0	0	24	0	63,6	47,6	0,48	0,4	-
08.06.2023	1,103	0	17,29	0	0	16,972	0	0	24	0	63,5	48	0,48	0,4	-
09.06.2023	1,056	0	17,095	0	0	16,781	0	0	24	0	63,4	48,4	0,47	0,4	-
10.06.2023	0,95	0	16,675	0	0	16,371	0	0	24	0	63,1	49,3	0,47	0,4	-
11.06.2023	0,926	0	16,295	0	0	15,997	0	0	24	0	63,2	49,4	0,48	0,4	-
12.06.2023	0,875	0	25,94	0	0	25,423	0	0	24	0	66,3	58,1	0,47	0,4	-
13.06.2023	1,076	0	16,97	0	0	16,658	0	0	24	0	63,5	48,1	0,48	0,4	-
14.06.2023	1,04	0	17,1	0	0	16,784	0	0	24	0	63,6	48,8	0,48	0,4	-
15.06.2023	1,051	0	18,045	0	0	17,719	0	0	24	0	62,8	48,7	0,47	0,4	-
16.06.2023	1,029	0	16,575	0	0	16,27	0	0	24	0	63,4	48,3	0,48	0,4	-
17.06.2023	0,903	0	15,995	0	0	15,704	0	0	24	0	63,2	49,5	0,48	0,4	-
18.06.2023	0,902	0	16,01	0	0	15,719	0	0	24	0	63,1	49,4	0,48	0,4	-
19.06.2023	1,026	0	16,605	0	0	16,301	0	0	24	0	63,4	48,4	0,48	0,4	-
20.06.2023	1,019	0	17,865	0	0	17,542	0	0	24	0	62,9	49	0,48	0,4	-
Итого:	32,377	0	539,29	0	0	529,364	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,733														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	7369,711	67200,505	0	3,833	65620,349	0	3,801	23519	591
20.06.2023	7402,087	67739,795	0	3,833	66149,717	0	3,801	24260	594

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2023 7:36:17