

#133882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №36, МАОУ СОШ

Московский проспект 98А, Калининград

3931

7340

ТВ7 (АССII)

16031141

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,801	0	14,005	0	0	13,751	0	0	24	0	63	49,1	0,46	0,39	-
22.05.2025	0,67	0	12,55	0	0	12,329	0	0	24	0	62,1	49,1	0,46	0,39	-
23.05.2025	0,732	0	13,305	0	0	13,068	0	0	24	0	62,4	49	0,46	0,39	-
24.05.2025	0,624	0	12,22	0	0	12,006	0	0	24	0	61,8	49,4	0,46	0,39	-
25.05.2025	0,634	0	12,14	0	0	11,927	0	0	24	0	62	49,3	0,46	0,39	-
26.05.2025	0,818	0	14,045	0	0	13,787	0	0	24	0	63,3	49,1	0,46	0,39	-
27.05.2025	0,744	0	13,235	0	0	12,996	0	0	24	0	62,7	49	0,46	0,39	-
28.05.2025	0,72	0	13,06	0	0	12,826	0	0	24	0	62,6	49,2	0,46	0,39	-
29.05.2025	0,667	0	12,625	0	0	12,4	0	0	24	0	62,4	49,5	0,45	0,38	-
30.05.2025	0,778	0	13,445	0	0	13,202	0	0	24	0	63	48,9	0,45	0,39	-
31.05.2025	0,64	0	12,32	0	0	12,102	0	0	24	0	62,2	49,5	0,46	0,39	-
01.06.2025	0,618	0	12,04	0	0	11,827	0	0	24	0	62,1	49,6	0,46	0,39	-
02.06.2025	0,862	0	14,115	0	0	13,856	0	0	24	0	63,3	48,5	0,46	0,39	-
03.06.2025	0,843	0	13,885	0	0	13,632	0	0	24	0	63,2	48,5	0,46	0,39	-
04.06.2025	0,835	0	13,885	0	0	13,632	0	0	24	0	63,3	48,6	0,46	0,39	-
05.06.2025	0,777	0	13,74	0	0	13,491	0	0	24	0	62,9	49,2	0,46	0,39	-
06.06.2025	0,846	0	14,1	0	0	13,843	0	0	24	0	63,2	48,6	0,46	0,39	-
07.06.2025	0,693	0	12,755	0	0	12,528	0	0	24	0	62,5	49,3	0,46	0,39	-
08.06.2025	0,601	0	11,995	0	0	11,784	0	0	24	0	61,9	49,7	0,46	0,39	-
09.06.2025	0,804	0	13,875	0	0	13,624	0	0	24	0	63	48,9	0,46	0,39	-
10.06.2025	0,761	0	13,92	0	0	13,668	0	0	24	0	62,9	49,6	0,46	0,39	-
11.06.2025	0,765	0	13,425	0	0	13,182	0	0	24	0	62,8	49	0,46	0,39	-
12.06.2025	0,619	0	12,085	0	0	11,873	0	0	24	0	62	49,5	0,46	0,39	-
13.06.2025	0,781	0	13,425	0	0	13,182	0	0	24	0	62,9	48,8	0,46	0,39	-
14.06.2025	0,74	0	13,44	0	0	13,198	0	0	24	0	62,6	49,3	0,46	0,39	-
15.06.2025	0,612	0	11,95	0	0	11,739	0	0	24	0	62	49,6	0,46	0,39	-
16.06.2025	0,793	0	13,275	0	0	13,032	0	0	24	0	63,2	48,7	0,46	0,39	-
17.06.2025	0,758	0	12,855	0	0	12,622	0	0	24	0	63,1	48,7	0,46	0,39	-
18.06.2025	0,756	0	13,12	0	0	12,883	0	0	24	0	63	49	0,46	0,39	-
19.06.2025	0,775	0	13,515	0	0	13,271	0	0	24	0	62,9	48,9	0,44	0,38	-
20.06.2025	0,728	0	12,72	0	0	12,487	0	0	24	0	63,2	49,3	0,45	0,38	-
Итого:	22,795	0	407,07	0	0	399,748	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,444														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2169,241	21747,04	0	0	21249,879	0	0	7254	5
20.06.2025	2192,038	22154,11	0	0	21649,629	0	0	7998	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:26:47