

#88653#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 18.06.2024 по 22.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №36, МАОУ СОШ
Московский проспект 98А, Калининград
3931

Заводской номер счётчика 16031141	Показания прибора, ГДж 22.06.2024	Предыдущие показания, ГДж 18.06.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	0	9760,794	-9760.794	2331.326

*4.006 ГДж =
= 0.954 Гкал*

Подпись исполнителя _____



ОКУ 23.06.24 л.в.



#88652#

Отчёт за период с 18.06.2024 по 22.06.2024.

Номер абонента 3931
Порядковый номер 7340
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 16031141
Номер системы 1
Отчёт сформирован 08.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
19.06.2024	-	1,06	0	15,775	0	0	15,487	0	0	24	0	63,2	46,8	0,48	0,42
20.06.2024	-	1,061	0	16,135	0	0	15,843	0	0	24	0	63	47	0,48	0,42
21.06.2024	-	1,011	0	16,03	0	0	15,742	0	0	24	0	62,8	47,5	0,48	0,42
22.06.2024	-	0,874	0	15,91	0	0	15,63	0	0	24	0	62,2	48,8	0,48	0,43
Итого:	-	4,006	0	63,85	0	0	62,702	0	0	96	0	62,8	47,53	0,48	0,42

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.06.2024	9760,794	91033,69	0	8,507	88907,503	0	8,435	32990	600
22.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____