

#142322#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №36, МАОУ СОШ

Московский проспект 98А, Калининград

3931

7340

ТВ7 (АССII)

16031141

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,706	0	12,445	0	0	12,222	0	0	24	0	62,7	48,9	0,45	0,38	-
22.06.2025	0,421	0	8,945	0	0	8,793	0	0	24	0	60,8	49,4	0,46	0,38	-
23.06.2025	0,779	0	15,225	0	0	14,939	0	0	24	0	64,3	51,8	0,45	0,38	-
24.06.2025	0,793	0	15,585	0	0	15,295	0	0	24	0	63,9	51,5	0,45	0,38	-
25.06.2025	0,219	0	31,28	0	0	30,828	0	0	24	0	55,8	54,2	0,42	0,36	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	21,3	22	0,5	0,4	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,6	20,5	0,5	0,4	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,2	20,1	0,5	0,4	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,1	19,9	0,5	0,4	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,1	19,9	0,5	0,4	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,1	19,8	0,5	0,4	-
02.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,2	19,9	0,5	0,4	-
03.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,4	20,1	0,5	0,4	-
04.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,6	20,2	0,5	0,4	-
05.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,5	20,2	0,5	0,4	-
06.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,5	20,3	0,5	0,4	-
07.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,6	20,3	0,5	0,4	-
08.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	20,7	20,4	0,5	0,4	-
09.07.2025	0,326	0	6,86	0	0	6,733	0	0	0	24	63,8	52,3	0,47	0,38	-
10.07.2025	0,713	0	14,805	0	0	14,529	0	0	11	13	64	52,3	0,45	0,37	-
11.07.2025	0,708	0	15,02	0	0	14,741	0	0	24	0	63,8	52,3	0,45	0,37	-
12.07.2025	0,653	0	14,47	0	0	14,203	0	0	24	0	63,6	52,7	0,44	0,37	-
13.07.2025	0,649	0	14,45	0	0	14,182	0	0	24	0	63,6	52,7	0,45	0,37	-
14.07.2025	0,699	0	14,635	0	0	14,362	0	0	24	0	63,9	52,3	0,45	0,37	-
15.07.2025	0,676	0	14,38	0	0	14,112	0	0	24	0	63,9	52,5	0,45	0,37	-
16.07.2025	0,679	0	14,415	0	0	14,147	0	0	24	0	63,9	52,4	0,45	0,37	-
17.07.2025	0,693	0	15,05	0	0	14,768	0	0	24	0	64	52,8	0,44	0,37	-
18.07.2025	0,703	0	15,05	0	0	14,771	0	0	24	0	63,7	52,3	0,44	0,37	-
19.07.2025	0,665	0	15,275	0	0	14,996	0	0	24	0	63,2	52,6	0,44	0,37	-
20.07.2025	0,623	0	13,91	0	0	13,654	0	0	24	0	63,5	52,6	0,45	0,37	-
Итого:	10,705	0	251,8	0	0	247,275	0	0	383	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,557														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

383

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2192,038	22154,11	0	0	21649,629	0	0	7998	5
20.07.2025	2202,742	22405,91	0	0	21896,905	0	0	8381	342

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 14:54:31