

# #11165#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Школа №36, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Московский проспект 98А, Калининград  
Номер абонента 3931  
Порядковый номер 7340  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 16031141  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	1,091	0	18,205	0	0	17,863	0	0	24	0	64,2	49,7	0,47	0,4	-
22.07.2022	1,078	0	18,605	0	0	18,258	0	0	24	0	64	49,9	0,48	0,4	-
23.07.2022	1,064	0	18,405	0	0	18,063	0	0	24	0	63,9	49,8	0,47	0,4	-
24.07.2022	1,036	0	17,845	0	0	17,511	0	0	24	0	64,1	50	0,47	0,4	-
25.07.2022	1,06	0	17,82	0	0	17,486	0	0	24	0	64,2	49,8	0,48	0,4	-
26.07.2022	1,046	0	18,42	0	0	18,077	0	0	24	0	63,9	50,1	0,48	0,4	-
27.07.2022	1,054	0	18,285	0	0	17,944	0	0	24	0	64	49,9	0,47	0,4	-
28.07.2022	1,067	0	18,62	0	0	18,274	0	0	24	0	63,8	49,9	0,47	0,4	-
29.07.2022	0,992	0	17,725	0	0	17,394	0	0	24	0	64	50,4	0,48	0,4	-
30.07.2022	0,907	0	17,335	0	0	17,013	0	0	24	0	63,8	51,1	0,48	0,4	-
31.07.2022	0,898	0	17,775	0	0	17,448	0	0	24	0	63,5	51,3	0,47	0,4	-
01.08.2022	0,914	0	17,705	0	0	17,378	0	0	24	0	63,7	51,1	0,47	0,39	-
02.08.2022	0,919	0	17,41	0	0	17,086	0	0	24	0	63,8	51	0,47	0,39	-
03.08.2022	0,917	0	17,61	0	0	17,284	0	0	24	0	63,7	51,1	0,47	0,39	-
04.08.2022	0,905	0	17,78	0	0	17,45	0	0	24	0	63,6	51,3	0,47	0,4	-
05.08.2022	0,893	0	17,215	0	0	16,896	0	0	24	0	63,8	51,2	0,48	0,4	-
06.08.2022	0,876	0	17,045	0	0	16,729	0	0	24	0	63,8	51,3	0,48	0,4	-
07.08.2022	0,875	0	17,08	0	0	16,764	0	0	24	0	63,8	51,4	0,48	0,4	-
08.08.2022	0,89	0	17,205	0	0	16,886	0	0	24	0	63,8	51,2	0,47	0,4	-
09.08.2022	0,887	0	17,405	0	0	17,083	0	0	24	0	63,7	51,3	0,47	0,4	-
10.08.2022	0,895	0	17,49	0	0	17,167	0	0	24	0	63,7	51,2	0,46	0,4	-
11.08.2022	0,894	0	17,845	0	0	17,517	0	0	24	0	63,5	51,3	0,46	0,4	-
12.08.2022	0,892	0	17,57	0	0	17,246	0	0	24	0	63,6	51,3	0,47	0,4	-
13.08.2022	0,874	0	17,38	0	0	17,06	0	0	24	0	63,6	51,4	0,47	0,4	-
14.08.2022	0,863	0	17,43	0	0	17,109	0	0	24	0	63,5	51,5	0,47	0,4	-
15.08.2022	0,868	0	17,295	0	0	16,977	0	0	24	0	63,6	51,4	0,47	0,4	-
16.08.2022	0,867	0	17,64	0	0	17,314	0	0	24	0	63,7	51,8	0,47	0,4	-
17.08.2022	0,856	0	17,195	0	0	16,879	0	0	24	0	63,5	51,4	0,47	0,4	-
18.08.2022	0,854	0	16,895	0	0	16,583	0	0	24	0	63,6	51,4	0,47	0,4	-
19.08.2022	0,848	0	16,77	0	0	16,461	0	0	24	0	63,7	51,4	0,47	0,4	-
20.08.2022	0,843	0	16,935	0	0	16,623	0	0	24	0	63,6	51,5	0,47	0,4	-
Итого:	28,923	0	545,94	0	0	535,823	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,908														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	4922,219	43158,7	0	1,588	42139,461	0	1,576	16249	565
20.08.2022	4951,141	43704,64	0	1,588	42675,281	0	1,576	16993	565

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2022 12:42:27