

# #11176#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Школа №36, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Московский проспект 98А, Калининград  
Номер абонента 3931  
Порядковый номер 7340  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16031141  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,977	0	16,54	0	0	16,219	0	0	24	0	65,4	51	0,47	0,42	-
22.08.2021	0,939	0	16,345	0	0	16,027	0	0	24	0	65,4	51,5	0,47	0,42	-
23.08.2021	0,978	0	16,485	0	0	16,164	0	0	24	0	65,5	51	0,47	0,42	-
24.08.2021	0,997	0	16,575	0	0	16,253	0	0	24	0	65,4	50,7	0,47	0,42	-
25.08.2021	0,993	0	16,555	0	0	16,234	0	0	24	0	65,3	50,7	0,47	0,42	-
26.08.2021	0,973	0	16,65	0	0	16,328	0	0	24	0	65,2	51	0,47	0,42	-
27.08.2021	0,977	0	16,58	0	0	16,259	0	0	24	0	65,3	51	0,47	0,42	-
28.08.2021	1	0	16,5	0	0	16,179	0	0	24	0	65,4	50,6	0,47	0,42	-
29.08.2021	0,942	0	16,66	0	0	16,339	0	0	24	0	65	51,2	0,47	0,42	-
30.08.2021	1,058	0	16,85	0	0	16,523	0	0	24	0	65,2	50	0,47	0,42	-
31.08.2021	1,117	0	17,04	0	0	16,709	0	0	24	0	65,4	49,4	0,47	0,42	-
01.09.2021	1,098	0	17,09	0	0	16,76	0	0	24	0	65,2	49,6	0,47	0,42	-
02.09.2021	1,297	0	18,015	0	0	17,666	0	0	24	0	65,2	47,7	0,47	0,42	-
03.09.2021	1,165	0	17,31	0	0	16,976	0	0	24	0	65,2	48,8	0,47	0,42	-
04.09.2021	0,965	0	16,26	0	0	15,946	0	0	24	0	65,2	50,7	0,47	0,42	-
05.09.2021	0,959	0	16,445	0	0	16,129	0	0	24	0	65,1	50,9	0,47	0,42	-
06.09.2021	1,328	0	17,955	0	0	17,606	0	0	24	0	65,4	47,4	0,47	0,42	-
07.09.2021	1,312	0	18,785	0	0	18,425	0	0	24	0	64,9	47,9	0,46	0,42	-
08.09.2021	1,291	0	17,605	0	0	17,258	0	0	24	0	65,8	47,9	0,47	0,42	-
09.09.2021	1,269	0	17,66	0	0	17,318	0	0	24	0	65,3	47,8	0,47	0,41	-
10.09.2021	1,251	0	17,495	0	0	17,157	0	0	24	0	65,3	47,9	0,47	0,41	-
11.09.2021	0,978	0	16,77	0	0	16,446	0	0	24	0	65,2	51	0,47	0,41	-
12.09.2021	0,931	0	15,94	0	0	15,632	0	0	24	0	65,1	50,9	0,47	0,41	-
13.09.2021	1,197	0	16,915	0	0	16,586	0	0	24	0	65,4	48,2	0,48	0,41	-
14.09.2021	1,216	0	17,86	0	0	17,519	0	0	24	0	64,8	48,2	0,47	0,41	-
15.09.2021	1,227	0	17,075	0	0	16,743	0	0	24	0	65,4	47,9	0,48	0,41	-
16.09.2021	1,243	0	17,115	0	0	16,782	0	0	24	0	65,4	47,8	0,47	0,41	-
17.09.2021	0,965	0	15,99	0	0	15,681	0	0	24	0	65,2	50,5	0,47	0,41	-
18.09.2021	0,994	0	16,235	0	0	15,921	0	0	24	0	65,2	50,3	0,47	0,41	-
19.09.2021	0,967	0	16,325	0	0	16,01	0	0	24	0	65,1	50,7	0,47	0,41	-
20.09.2021	1,29	0	17,47	0	0	17,131	0	0	24	0	65,5	47,5	0,47	0,41	-
Итого:	33,894	0	525,095	0	0	514,926	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,095														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	2509,484	21018,67	0	0	20518,722	0	0	8235	563
20.09.2021	2543,378	21543,765	0	0	21033,647	0	0	8979	563

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2021 7:40:56