

#148617#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №36, МАОУ СОШ

Московский проспект 98А, Калининград

3931

7340

ТВ7 (АССII)

16031141

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,309	0	5,61	0	0	5,509	0	0	14	10	62,8	49,4	0,47	0,39	-
22.08.2025	0,604	0	12,13	0	0	11,915	0	0	10	14	62,3	50,2	0,44	0,38	-
23.08.2025	0,597	0	12,335	0	0	12,117	0	0	24	0	62,1	50,4	0,44	0,38	-
24.08.2025	0,598	0	12,785	0	0	12,561	0	0	24	0	61,9	50,6	0,44	0,38	-
25.08.2025	0,626	0	15,485	0	0	15,221	0	0	24	0	61	51,1	0,44	0,38	-
26.08.2025	0,645	0	13,54	0	0	13,303	0	0	24	0	61,8	50,2	0,44	0,38	-
27.08.2025	0,668	0	13,56	0	0	13,323	0	0	24	0	61,9	49,9	0,44	0,38	-
28.08.2025	0,635	0	13,325	0	0	13,09	0	0	24	0	61,9	50,3	0,44	0,38	-
29.08.2025	0,671	0	13,035	0	0	12,803	0	0	24	0	62,2	49,7	0,45	0,38	-
30.08.2025	0,631	0	12,745	0	0	12,519	0	0	24	0	62,1	50,1	0,45	0,38	-
31.08.2025	0,636	0	12,705	0	0	12,48	0	0	24	0	62,2	50	0,45	0,38	-
01.09.2025	0,682	0	12,935	0	0	12,706	0	0	24	0	62,3	49,5	0,45	0,38	-
02.09.2025	0,751	0	13,815	0	0	13,574	0	0	24	0	61,8	48,6	0,44	0,38	-
03.09.2025	0,781	0	13,475	0	0	13,236	0	0	24	0	62,3	48,2	0,45	0,38	-
04.09.2025	0,816	0	13,145	0	0	12,909	0	0	24	0	62,6	47,5	0,45	0,38	-
05.09.2025	0,777	0	12,94	0	0	12,709	0	0	24	0	62,5	47,9	0,46	0,38	-
06.09.2025	0,579	0	12,505	0	0	12,284	0	0	24	0	62	50,8	0,46	0,38	-
07.09.2025	0,57	0	11,89	0	0	11,682	0	0	24	0	61,9	50,3	0,45	0,38	-
08.09.2025	0,806	0	12,735	0	0	12,507	0	0	24	0	62,6	47,2	0,46	0,38	-
09.09.2025	0,806	0	13,03	0	0	12,798	0	0	24	0	62,4	47,4	0,45	0,38	-
10.09.2025	0,806	0	13,18	0	0	12,946	0	0	24	0	62,3	47,4	0,45	0,38	-
11.09.2025	0,787	0	13,09	0	0	12,858	0	0	24	0	62,2	47,6	0,45	0,38	-
12.09.2025	0,786	0	13,165	0	0	12,929	0	0	24	0	62,5	48	0,45	0,38	-
13.09.2025	0,578	0	11,97	0	0	11,76	0	0	24	0	61,9	50,2	0,45	0,37	-
14.09.2025	0,584	0	12,425	0	0	12,209	0	0	24	0	61,6	50,2	0,45	0,37	-
15.09.2025	0,81	0	13,435	0	0	13,198	0	0	24	0	62,1	47,5	0,46	0,38	-
16.09.2025	0,808	0	13,235	0	0	13,001	0	0	24	0	62,2	47,4	0,46	0,38	-
17.09.2025	0,828	0	13,34	0	0	13,103	0	0	24	0	62,3	47,2	0,46	0,38	-
18.09.2025	0,807	0	13,395	0	0	13,158	0	0	24	0	62,1	47,5	0,46	0,38	-
19.09.2025	0,831	0	13,09	0	0	12,856	0	0	24	0	62,4	47	0,46	0,38	-
20.09.2025	0,607	0	12,37	0	0	12,154	0	0	24	0	61,8	49,8	0,46	0,38	-
Итого:	21,42	0	396,42	0	0	389,418	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,116														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	2220,738	22792,505	0	0	22276,589	0	0	9115	352
20.09.2025	2242,158	23188,925	0	0	22666,007	0	0	9845	366

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:33:18