

#94460#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/08/24г.-20/09/24г.

Абонент:Московский проспект 98А,

Адрес: СОШ № 36

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16031141, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х5СЕЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.24 23	64.22	52.00	12.22	4.44	3.97	6.12	17.745	0.000	0.000	17.412	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.213	0.000	24	0	
22.08.24 23	64.22	51.94	12.28	4.47	3.98	6.12	17.735	0.000	0.000	17.401	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.214	0.000	24	0	
23.08.24 23	64.57	51.61	12.96	4.56	4.00	6.12	17.685	0.000	0.000	17.349	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.225	0.000	24	0	
24.08.24 23	64.30	51.90	12.40	4.56	4.00	6.12	17.965	0.000	0.000	17.627	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.219	0.000	24	0	
25.08.24 23	63.79	51.92	11.87	4.51	3.98	6.12	18.300	0.000	0.000	17.961	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.213	0.000	24	0	
26.08.24 23	64.13	51.82	12.32	4.49	3.97	6.12	17.980	0.000	0.000	17.643	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.218	0.000	24	0	
27.08.24 23	64.39	51.66	12.74	4.51	3.97	6.12	17.460	0.000	0.000	17.130	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.218	0.000	24	0	
28.08.24 23	64.31	51.56	12.75	4.50	3.96	6.12	17.635	0.000	0.000	17.302	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.221	0.000	24	0	
29.08.24 23	64.36	51.60	12.76	4.51	3.96	6.12	18.075	0.000	0.000	17.733	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.227	0.000	24	0	
30.08.24 23	64.41	51.48	12.94	4.52	3.94	6.12	17.015	0.000	0.000	16.693	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.216	0.000	24	0	
31.08.24 23	64.39	51.55	12.83	4.49	3.93	6.12	16.900	0.000	0.000	16.581	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.213	0.000	24	0	
01.09.24 23	64.15	51.67	12.48	4.48	3.94	6.12	17.230	0.000	0.000	16.907	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.211	0.000	24	0	
02.09.24 23	63.81	51.11	12.70	4.48	3.94	6.12	18.495	0.000	0.000	18.151	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.231	0.000	24	0	
03.09.24 23	64.26	50.24	14.02	4.47	3.93	6.12	18.025	0.000	0.000	17.686	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.248	0.000	24	0	
04.09.24 23	64.54	49.91	14.62	4.58	3.97	6.12	17.485	0.000	0.000	17.153	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.251	0.000	24	0	
05.09.24 23	63.94	50.05	13.88	4.54	3.97	6.12	18.515	0.000	0.000	18.169	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.252	0.000	24	0	
06.09.24 23	63.81	51.51	12.30	4.55	3.96	6.12	17.330	0.000	0.000	17.007	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.209	0.000	24	0	
07.09.24 23	64.07	51.46	12.60	4.56	3.96	6.12	16.740	0.000	0.000	16.427	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.207	0.000	24	0	
08.09.24 23	63.74	51.59	12.16	4.53	3.96	6.12	17.300	0.000	0.000	16.979	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.207	0.000	24	0	
09.09.24 23	63.90	50.12	13.79	4.54	4.01	6.12	18.290	0.000	0.000	17.949	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.248	0.000	24	0	
10.09.24 23	64.23	49.81	14.43	4.50	4.06	6.12	17.830	0.000	0.000	17.493	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.253	0.000	24	0	
11.09.24 23	64.13	49.82	14.31	4.49	4.06	6.12	18.080	0.000	0.000	17.740	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.254	0.000	24	0	
12.09.24 23	63.97	50.09	13.89	4.48	4.06	6.12	18.650	0.000	0.000	18.302	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.254	0.000	24	0	
13.09.24 23	64.20	49.85	14.35	4.50	4.06	6.12	17.620	0.000	0.000	17.288	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.248	0.000	24	0	
14.09.24 23	63.93	51.45	12.48	4.50	4.06	6.12	17.070	0.000	0.000	16.751	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.209	0.000	24	0	
15.09.24 23	63.92	51.48	12.44	4.49	4.06	6.12	17.135	0.000	0.000	16.816	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.209	0.000	24	0	
16.09.24 23	64.16	49.45	14.70	4.49	4.06	6.12	18.325	0.000	0.000	17.980	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.265	0.000	24	0	
17.09.24 23	64.46	49.01	15.45	4.48	4.06	6.12	18.120	0.000	0.000	17.777	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.275	0.000	24	0	
18.09.24 23	64.39	49.60	14.79	4.47	4.05	6.12	17.825	0.000	0.000	17.488	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.259	0.000	24	0	
19.09.24 23	64.30	49.65	14.64	4.47	4.05	6.12	17.925	0.000	0.000	17.587	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.258	0.000	24	0	
20.09.24 23	64.31	49.75	14.56	4.48	4.05	6.12	17.810	0.000	0.000	17.474	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	0.255	0.000	24	0	
Итого/Средн	64.17	50.85	13.32	4.50	4.00	6.12	550.295	0.000	0.000	539.959	0.000	0.000	0.000	5.00	2.00	7.199	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.08.24 23	503.815	0.000	0.000	494.447	0.000	0.000	0.000	6.135	0.000	704	3
20.09.24 23	1053.110	0.000	0.000	1034.406	0.000	0.000	0.000	13.334	0.000	1448	3
Итого	558.295	0.000	0.000	539.959	0.000	0.000	0.000	7.199	0.000	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания


(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента: _____ Представитель снабжающей организации: _____



подано с копией