

#97928#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент:Московский проспект 98А,

Адрес: СОШ №36

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°С

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.24 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16031141, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x5СЕЕ

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 МПа | P2 МПа | P3 МПа | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | M3 т | dM т | tx °C | Px МПа | Qтв ГДж | Qг ГДж | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|-------|-------|----|
| 21.09.24 23 | 63.83 | 51.54 | 12.29 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 17.425 | 0.000 | 0.000 | 17.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 0.881 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 22.09.24 23 | 63.94 | 51.52 | 12.41 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 17.265 | 0.000 | 0.000 | 16.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 0.881 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 23.09.24 23 | 64.45 | 49.62 | 14.83 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 18.360 | 0.000 | 0.000 | 18.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.119 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 24.09.24 23 | 64.17 | 49.67 | 14.50 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 18.310 | 0.000 | 0.000 | 17.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.091 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 25.09.24 23 | 64.31 | 49.25 | 15.05 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 18.315 | 0.000 | 0.000 | 17.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.133 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 26.09.24 23 | 64.26 | 49.37 | 14.89 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 18.235 | 0.000 | 0.000 | 17.892 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.116 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 27.09.24 23 | 64.28 | 49.07 | 15.20 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 18.410 | 0.000 | 0.000 | 18.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.150 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 28.09.24 23 | 63.86 | 51.42 | 12.44 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 17.580 | 0.000 | 0.000 | 17.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 0.900 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 29.09.24 23 | 63.83 | 51.44 | 12.39 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 17.835 | 0.000 | 0.000 | 17.503 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 0.909 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 30.09.24 23 | 64.20 | 48.99 | 15.21 | 0.44 | 0.40 | 0.60 | 19.010 | 0.000 | 0.000 | 18.653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.188 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 01.10.24 23 | 64.39 | 48.99 | 15.41 | 0.44 | 0.39 | 0.60 | 18.455 | 0.000 | 0.000 | 18.106 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.169 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 02.10.24 23 | 64.73 | 48.69 | 16.04 | 0.45 | 0.39 | 0.60 | 17.990 | 0.000 | 0.000 | 17.646 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.186 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 03.10.24 23 | 64.22 | 49.19 | 15.03 | 0.44 | 0.39 | 0.60 | 18.830 | 0.000 | 0.000 | 18.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.163 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 04.10.24 23 | 64.27 | 48.87 | 15.39 | 0.44 | 0.39 | 0.60 | 19.040 | 0.000 | 0.000 | 18.681 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.205 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 05.10.24 23 | 64.22 | 50.90 | 13.32 | 0.44 | 0.39 | 0.60 | 17.475 | 0.000 | 0.000 | 17.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 0.957 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 06.10.24 23 | 64.25 | 50.95 | 13.30 | 0.44 | 0.39 | 0.60 | 17.530 | 0.000 | 0.000 | 17.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 0.959 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 07.10.24 23 | 64.15 | 50.02 | 14.13 | 0.45 | 0.39 | 0.60 | 18.485 | 0.000 | 0.000 | 18.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.074 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 08.10.24 23 | 64.13 | 49.73 | 14.40 | 0.50 | 0.41 | 0.60 | 20.405 | 0.000 | 0.000 | 20.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 1.209 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 09.10.24 23 | 67.75 | 40.38 | 27.36 | 0.50 | 0.43 | 0.60 | 43.815 | 0.000 | 0.000 | 42.909 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 4.917 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 10.10.24 23 | 68.52 | 38.57 | 29.95 | 0.50 | 0.43 | 0.60 | 47.565 | 0.000 | 0.000 | 46.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 5.840 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 11.10.24 23 | 68.46 | 39.63 | 28.84 | 0.49 | 0.43 | 0.60 | 56.925 | 0.000 | 0.000 | 55.723 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 6.729 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 12.10.24 23 | 68.75 | 41.69 | 27.06 | 0.48 | 0.43 | 0.60 | 69.645 | 0.000 | 0.000 | 68.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 7.724 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 13.10.24 23 | 69.09 | 42.74 | 26.35 | 0.47 | 0.43 | 0.60 | 79.210 | 0.000 | 0.000 | 77.509 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 8.555 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 14.10.24 23 | 68.89 | 40.81 | 28.08 | 0.48 | 0.44 | 0.60 | 64.670 | 0.000 | 0.000 | 63.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 7.442 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 15.10.24 23 | 68.92 | 40.31 | 28.62 | 0.48 | 0.44 | 0.60 | 62.690 | 0.000 | 0.000 | 61.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 7.351 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 16.10.24 23 | 69.07 | 43.03 | 26.04 | 0.47 | 0.44 | 0.60 | 84.800 | 0.000 | 0.000 | 82.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 8.973 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 17.10.24 23 | 69.31 | 43.66 | 25.65 | 0.47 | 0.44 | 0.60 | 86.190 | 0.000 | 0.000 | 84.330 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 9.059 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 18.10.24 23 | 69.03 | 42.65 | 26.38 | 0.48 | 0.44 | 0.60 | 77.280 | 0.000 | 0.000 | 75.623 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 8.355 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 19.10.24 23 | 69.47 | 42.25 | 27.22 | 0.48 | 0.44 | 0.60 | 71.225 | 0.000 | 0.000 | 69.679 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 7.944 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 20.10.24 23 | 69.29 | 43.00 | 26.29 | 0.48 | 0.44 | 0.60 | 75.520 | 0.000 | 0.000 | 73.888 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 8.137 | 0.000 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 67.59 | 44.15 | 23.43 | 0.46 | 0.41 | 0.60 | 1147.770 | 0.000 | 0.000 | 1124.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 0.20 | 110.316 | 0.000 | 720 | 0 | |


Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | M3 т | dM т | Qтв ГДж | Qг ГДж | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 20.09.24 23 | 1054.110 | 0.000 | 0.000 | 1034.406 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 55.828 | 0.000 | 1448 | 3 |
| 20.10.24 23 | 2201.880 | 0.000 | 0.000 | 2158.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 166.144 | 0.000 | 2168 | 3 |
| Итого | 1147.770 | 0.000 | 0.000 | 1124.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 110.316 | 0.000 | 720 | 0 |

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта