

#116613#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,159	95,4	93,67	0	93,19	92,63	0,56	24	0	0	71,6	48,4	23,2	0	0	-
25.01.2025	2,002	100,79	99,17	0,01	98,56	98	0,56	24	0	0	69,5	49,2	20,34	0	0	-
26.01.2025	1,996	108,19	106,55	0,01	105,92	105,35	0,57	24	0	0	67,4	48,5	18,88	0	0	-
27.01.2025	1,866	93,76	92,31	0	91,79	91,31	0,48	24	0	0	68,1	47,8	20,33	0	0	-
28.01.2025	1,76	95,61	94,21	0,01	93,63	93,13	0,5	24	0	0	67,8	49	18,8	0	0	-
29.01.2025	1,686	90,86	89,52	0	88,97	88,51	0,46	24	0	0	67,4	48,4	19	0	0	-
30.01.2025	1,748	92,72	91,34	0,01	90,78	90,34	0,44	24	0	0	67,7	48,4	19,27	0	0	-
31.01.2025	1,966	99,3	97,64	0	97,15	96,52	0,63	24	0	0	69,1	48,8	20,28	0	0	-
01.02.2025	2,264	105,56	103,62	0	103,14	102,4	0,74	24	0	0	71	49	21,99	0	0	-
02.02.2025	2,436	103,37	101,3	0,01	100,87	100,1	0,77	24	0	0	73,4	49,2	24,16	0	0	-
03.02.2025	2,348	98,55	96,55	0	96,12	95,41	0,71	24	0	0	73,7	49,2	24,45	0	0	-
04.02.2025	2,246	99,94	98,01	0	97,61	96,86	0,75	24	0	0	71,8	48,8	23,01	0	0	-
05.02.2025	2,342	105,19	103,17	0,01	102,73	101,98	0,75	24	0	0	72	49,2	22,81	0	0	-
06.02.2025	2,177	106,04	104,16	0,01	103,64	102,95	0,69	24	0	0	70,4	49,4	21,04	0	0	-
07.02.2025	2,294	99,26	97,31	0	96,88	96,21	0,67	24	0	0	73,1	49,4	23,71	0	0	-
08.02.2025	2,632	102,34	100,12	0	99,6	98,87	0,73	24	0	0	77,7	51,3	26,41	0	0	-
09.02.2025	2,756	100,19	97,89	0	97,37	96,64	0,73	24	0	0	79,6	51,3	28,32	0	0	-
10.02.2025	2,89	104,61	102,14	0,01	101,59	100,81	0,78	24	0	0	80,7	52,3	28,46	0	0	-
11.02.2025	2,935	107,9	105,38	0,01	104,83	103,99	0,84	24	0	0	80,5	52,5	28	0	0	-
12.02.2025	2,834	101,98	99,53	0	99,1	98,25	0,85	24	0	0	80,2	51,6	28,59	0	0	-
13.02.2025	2,761	101,16	98,78	0,01	98,32	97,52	0,8	24	0	0	79,6	51,5	28,1	0	0	-
14.02.2025	2,684	101,03	98,73	0	98,25	97,49	0,76	24	0	0	78,8	51,5	27,33	0	0	-
15.02.2025	2,652	97,64	95,37	0,01	94,95	94,23	0,72	24	0	0	78,8	50,8	27,95	0	0	-
16.02.2025	2,723	97,12	94,79	0,01	94,4	93,63	0,77	24	0	0	79,7	50,8	28,85	0	0	-
17.02.2025	2,634	98,09	95,8	0	95,42	94,61	0,81	24	0	0	78,5	50,9	27,59	0	0	-
18.02.2025	2,555	97,31	95,07	0,01	94,7	93,9	0,8	24	0	0	77,7	50,7	26,99	0	0	-
19.02.2025	2,474	93,9	91,74	0,01	91,39	90,62	0,77	24	0	0	77,5	50,4	27,09	0	0	-
20.02.2025	2,665	96,79	94,45	0	94,06	93,26	0,8	24	0	0	80	51,7	28,33	0	0	-
21.02.2025	2,631	98,54	96,23	0,01	95,83	95,02	0,81	24	0	0	78,4	51	27,46	0	0	-
22.02.2025	2,372	95,29	93,2	0	92,91	92,11	0,8	24	0	0	75	49,5	25,58	0	0	-
23.02.2025	2,471	108,86	106,57	0,01	106,23	105,28	0,95	24	0	0	73,4	50,2	23,28	0	0	-
Итого:	73,959	3097,29	3034,32	0,16	3019,93	2997,93	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,959															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	3042,659	121924,45	124507,94	608,48	119141,79	123259,81
23.02.2025	3116,618	125021,74	127542,26	608,64	122161,72	126257,74

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:00:00