

#74662#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 13.03.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Генерала Соммера 13, Калининград
6837

Заводской номер счётчика 00073107	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 13.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2717,36	2697,864	19.496

Подпись исполнителя _____



3622

#74661#

Отчёт за период с 13.03.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 6837
 Порядковый номер 3622
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00073107
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
14.03.2024	-	1,696	70,27	68,88	0	68,81	68,27	0,54	24	0	0	67,2	42,5	24,71	0	0
15.03.2024	-	1,629	64,38	63,07	0	63,02	62,55	0,47	24	0	0	67,3	41,4	25,92	0	0
16.03.2024	-	1,601	65,34	64,03	0	64,03	63,46	0,57	24	0	0	67,2	42,2	25,03	0	0
17.03.2024	-	2,25	92,76	90,81	0	90,68	89,95	0,73	24	0	0	69,9	45,1	24,84	0	0
18.03.2024	-	2,284	87,38	85,44	0	85,32	84,6	0,72	24	0	0	72,2	45,4	26,82	0	0
19.03.2024	-	2,291	86,9	84,97	0	84,87	84,12	0,75	24	0	0	72	45	27,04	0	0
20.03.2024	-	2,126	81,59	79,8	0	79,76	79,06	0,7	24	0	0	70,6	43,8	26,7	0	0
21.03.2024	-	1,915	79,29	77,7	0	77,63	76,99	0,64	24	0	0	67,6	42,9	24,67	0	0
22.03.2024	-	1,849	77,03	75,49	0	75,42	74,82	0,6	24	0	0	67,6	43,1	24,52	0	0
23.03.2024	-	1,855	79,02	77,46	0,01	77,37	76,79	0,58	24	0	0	67	43	24	0	0
Итого:	-	19,496	783,96	767,65	0,01	766,91	760,61	6,3	240	0	-	68,86	43,44	25,42	0	0

Общее время работы системы 240 час.

Период нормальной работы системы 240 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
13.03.2024	2697,864	106328,58	109164,17	603,58	103883,64	108081,62
23.03.2024	2717,36	107112,54	109931,82	603,59	104650,55	108842,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



с нач.

2697,864. Р.век.



g -