

#296863#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 3622  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00073107  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,874	77,05	75,24	0,89	75,35	74,53	0,82	24	0	0	69,5	44,6	24,91	0	0	-
20.03.2026	1,925	74,36	72,25	1,23	72,65	71,57	1,08	24	0	0	71,2	44,6	26,55	0	0	-
21.03.2026	1,936	76,52	74,31	1,14	74,74	73,59	1,15	24	0	0	71,5	45,5	25,95	0	0	-
22.03.2026	1,873	72,45	70,26	1,16	70,79	69,59	1,2	24	0	0	71,2	44,8	26,44	0	0	-
23.03.2026	1,65	59,72	57,84	1,15	58,37	57,28	1,09	24	0	0	71,2	42,9	28,3	0	0	-
24.03.2026	1,572	56,69	54,89	1,2	55,38	54,4	0,98	24	0	0	71,3	42,9	28,42	0	0	-
25.03.2026	1,501	52,08	50,45	1,16	50,89	50	0,89	24	0	0	71	41,5	29,55	0	0	-
26.03.2026	1,837	66,24	64,23	1,19	64,73	63,67	1,06	24	0	0	71,2	42,8	28,39	0	0	-
27.03.2026	1,876	72,76	70,76	1,12	71,07	70,07	1	24	0	0	71,5	45,1	26,4	0	0	-
28.03.2026	1,875	71,87	69,86	0,61	70,18	69,18	1	24	0	0	71,6	44,8	26,74	0	0	-
29.03.2026	1,822	65,99	64	1	64,48	63,38	1,1	24	0	0	71,4	43,1	28,31	0	0	-
30.03.2026	1,777	64,35	62,29	1,14	62,88	61,71	1,17	24	0	0	71,5	43,2	28,29	0	0	-
31.03.2026	1,85	68,78	66,78	1,07	67,2	66,15	1,05	24	0	0	71,5	43,9	27,59	0	0	-
01.04.2026	1,991	78,87	76,74	1,04	77,05	75,99	1,06	24	0	0	71,3	45,5	25,86	0	0	-
02.04.2026	1,909	72,93	70,95	0,99	71,2	70,23	0,97	24	0	0	72,3	45,5	26,83	0	0	-
03.04.2026	1,868	73,15	71,14	0,52	71,49	70,46	1,03	24	0	0	70,5	44,4	26,17	0	0	-
04.04.2026	1,817	66,69	64,66	0,92	65,14	64,04	1,1	24	0	0	71,6	43,6	27,94	0	0	-
05.04.2026	1,711	60,27	58,45	0,93	58,87	57,9	0,97	24	0	0	71,4	42,3	29,09	0	0	-
06.04.2026	1,825	64,55	62,6	0,87	63,07	62,1	0,97	24	0	0	71,5	42,6	28,94	0	0	-
07.04.2026	2,08	76,59	74,44	0,63	74,83	73,77	1,06	24	0	0	71,2	43,4	27,81	0	0	-
08.04.2026	2,253	85,02	82,58	0,84	83	81,75	1,25	24	0	0	72,5	45,3	27,18	0	0	-
09.04.2026	2,308	87,49	85,06	0,56	85,45	84,22	1,23	24	0	0	72,1	45	27,03	0	0	-
10.04.2026	2,134	79,25	76,97	0,89	77,37	76,21	1,16	24	0	0	71,9	44,3	27,62	0	0	-
11.04.2026	1,938	69,89	67,84	0,88	68,29	67,22	1,07	24	0	0	71,4	43	28,42	0	0	-
12.04.2026	1,829	62,39	60,57	0,9	60,96	60,06	0,9	24	0	0	71,4	41,4	30,01	0	0	-
13.04.2026	1,806	62,26	60,45	0,88	60,87	59,93	0,94	24	0	0	71,1	41,4	29,72	0	0	-
14.04.2026	1,418	51,48	49,94	0,76	50,31	49,5	0,81	24	0	0	71,1	42,9	28,14	0	0	-
15.04.2026	0,857	31,17	29,89	0,44	30,48	29,62	0,86	24	0	0	70,4	42,2	28,21	0	0	-
16.04.2026	1,51	50,42	49,03	0	49,25	48,63	0,62	24	0	0	71,2	40,6	30,68	0	0	-
17.04.2026	1,807	64,45	62,59	0	62,96	62,02	0,94	24	0	0	71,6	42,9	28,68	0	0	-
18.04.2026	1,616	56,32	54,67	0	55	54,18	0,82	24	0	0	71,5	42,1	29,43	0	0	-
Итого:	56,045	2072,05	2011,73	26,11	2024,3	1992,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,045															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	103,581	3723,23	3635,9	5,84	3622,29	3592,78
18.04.2026	159,626	5795,28	5647,63	31,95	5646,59	5585,73

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 11:12:44