

#80029#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	2,002	85,92	84,21	0	84,15	83,45	0,7	24	0	0	67,7	43,8	23,83	0	0	3,6
25.03.2024	1,856	78,47	76,91	0	76,82	76,21	0,61	24	0	0	67,6	43,4	24,19	0	0	3,9
26.03.2024	1,766	73,02	71,54	0	71,49	70,91	0,58	24	0	0	67,4	42,7	24,74	0	0	5,5
27.03.2024	1,649	68,14	66,79	0	66,72	66,19	0,53	24	0	0	67,2	42,4	24,79	0	0	9,1
28.03.2024	1,518	60,85	59,62	0	59,58	59,11	0,47	24	0	0	67,4	41,8	25,53	0	0	11,8
29.03.2024	1,406	57,54	56,38	0,02	56,37	55,86	0,51	24	0	0	66,9	41,9	24,97	0	0	10,7
30.03.2024	1,504	63,03	61,82	0	61,74	61,26	0,48	24	0	0	67,1	42,7	24,39	0	0	13,4
31.03.2024	1,092	44,86	44,05	0,01	43,92	43,67	0,25	24	0	0	66,8	41,9	24,89	0	0	16,7
01.04.2024	1,069	44,31	43,52	0	43,44	43,16	0,28	24	0	0	66,3	41,6	24,7	0	0	-
02.04.2024	1,375	56,87	55,76	0	55,71	55,27	0,44	24	0	0	66,9	42,1	24,74	0	0	-
03.04.2024	2,016	80,2	78,48	0	78,38	77,73	0,65	24	0	0	70,8	45,1	25,74	0	0	-
04.04.2024	1,937	76,18	74,54	0	74,44	73,83	0,61	24	0	0	70,8	44,7	26,08	0	0	-
05.04.2024	1,553	62,04	60,77	0	60,76	60,23	0,53	24	0	0	67,4	41,8	25,63	0	0	-
06.04.2024	1,442	56,93	55,78	0,01	55,77	55,28	0,49	24	0	0	67,3	41,4	25,93	0	0	-
07.04.2024	1,336	52,82	51,79	0,02	51,71	51,35	0,36	24	0	0	67,5	41,6	25,87	0	0	-
08.04.2024	1,397	56,78	55,66	0	55,62	55,18	0,44	24	0	0	67	41,8	25,15	0	0	-
09.04.2024	0,926	40,66	39,97	0	39,85	39,58	0,27	24	0	0	66,1	42,9	23,28	0	0	-
10.04.2024	0,906	47,03	46,35	0	46,12	45,9	0,22	24	0	0	64,4	44,7	19,72	0	0	-
11.04.2024	0,487	35,07	34,76	0	34,44	34,36	0,08	24	0	0	63,2	49,1	14,14	0	0	-
12.04.2024	0,51	31,83	31,5	0	31,22	31,17	0,05	24	0	0	64,1	47,7	16,34	0	0	-
13.04.2024	0,517	24,45	24,13	0	23,94	23,86	0,08	24	0	0	66,3	44,7	21,58	0	0	-
14.04.2024	0,565	28,04	27,7	0	27,5	27,39	0,11	24	0	0	66	45,4	20,52	0	0	-
15.04.2024	0,46	28,41	28,13	0	27,87	27,83	0,04	24	0	0	63,9	47,4	16,45	0	0	-
16.04.2024	0,515	35,83	35,49	0	35,18	35,09	0,09	24	0	0	63,4	48,7	14,7	0	0	-
17.04.2024	0,424	21,93	21,62	0,04	21,5	21,4	0,1	24	0	0	64	44,2	19,79	0	0	-
18.04.2024	0,406	29,61	29,37	0,01	29,12	29,05	0,07	24	0	0	59,5	45,7	13,81	0	0	-
19.04.2024	1,372	56,67	55,53	0	55,43	55,02	0,41	24	0	0	68,6	43,8	24,8	0	0	-
20.04.2024	2,273	98,07	96,27	0	95,9	95,26	0,64	24	0	0	69,9	46,1	23,74	0	0	-
21.04.2024	2,353	104,95	103,17	0	102,64	102,08	0,56	24	0	0	69,4	46,5	22,95	0	0	-
22.04.2024	2,312	103,24	101,58	0	100,97	100,48	0,49	24	0	0	69,9	47	22,94	0	0	-
23.04.2024	2,005	79,15	77,7	0	77,37	76,96	0,41	24	0	0	70,5	44,6	25,94	0	0	-
Итого:	40,949	1782,9	1750,89	0,11	1745,67	1734,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,949															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	2717,36	107112,54	109931,82	603,59	104650,55	108842,23
23.04.2024	2758,309	108895,44	111682,71	603,7	106396,22	110576,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:21:08