

#11153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,006	83,65	80,62	0	81,86	79,88	1,98	24	0	0	68,5	43,9	24,52	0	0	4
25.04.2021	2,219	101,38	97,97	0	99,22	96,98	2,24	24	0	0	68,1	45,7	22,38	0	0	3,7
26.04.2021	2,282	113,68	110,08	0	111,28	108,88	2,4	24	0	0	68	47,5	20,51	0	0	2,9
27.04.2021	2,113	96,22	93,02	0	94,19	92,09	2,1	24	0	0	68,1	45,7	22,43	0	0	4,1
28.04.2021	1,836	76,89	74,24	0	75,27	73,56	1,71	24	0	0	68	43,6	24,38	0	0	6,7
29.04.2021	1,67	60,28	58	0	59,06	57,59	1,47	24	0	0	67,2	38,9	28,32	0	0	9,3
30.04.2021	1,028	50,17	48,54	0	49,22	48,11	1,11	24	0	0	63,6	42,7	20,91	0	0	-
Итого:	13,154	582,27	562,47	0	570,1	557,09	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,154															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1377,447	51159,99	49762	189,63	49984,74	49311,33
30.04.2021	1390,601	51742,26	50324,47	189,63	50554,84	49868,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 13:45:16