

#11150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,539	22,8	22,53	0,01	22,33	22,31	0,02	24	0	0	66,9	42,9	24,06	0	0	-
25.04.2023	0,637	28,1	27,81	0	27,48	27,54	-0,06	24	0	0	67,6	44,4	23,17	0	0	-
26.04.2023	0,538	22,84	22,6	0	22,37	22,38	-0,01	24	0	0	67,3	43,2	24,08	0	0	-
27.04.2023	0,701	30,44	30,05	0	29,79	29,76	0,03	24	0	0	67,7	44,2	23,55	0	0	-
28.04.2023	0,505	21,67	21,42	0	21,21	21,21	0	24	0	0	67,1	43,3	23,82	0	0	-
29.04.2023	0,488	20,79	20,54	0	20,37	20,36	0,01	24	0	0	66,9	42,9	23,93	0	0	-
30.04.2023	0,522	22,83	22,59	0	22,39	22,37	0,02	24	0	0	67,2	43,9	23,35	0	0	-
01.05.2023	0,492	21,3	21,06	0	20,88	20,88	0	24	0	0	67	43,5	23,54	0	0	-
02.05.2023	0,528	22,27	21,99	0	21,8	21,81	-0,01	24	0	0	67,3	43,1	24,14	0	0	-
03.05.2023	0,528	22,74	22,47	0	22,27	22,28	-0,01	24	0	0	67	43,3	23,75	0	0	-
04.05.2023	0,693	28,78	28,37	0	28,18	28,1	0,08	24	0	0	67,8	43,2	24,6	0	0	-
05.05.2023	0,534	23,2	22,92	0	22,71	22,72	-0,01	24	0	0	67,1	43,6	23,58	0	0	-
06.05.2023	0,583	24,96	24,64	0	24,43	24,42	0,01	24	0	0	67,4	43,4	23,94	0	0	-
07.05.2023	0,566	23,55	23,24	0	23,06	23,06	0	24	0	0	67,3	42,8	24,52	0	0	-
08.05.2023	0,459	19,99	19,77	0	19,58	19,59	-0,01	24	0	0	66,9	43,4	23,52	0	0	-
09.05.2023	0,488	21,58	21,32	0	21,11	21,11	0	24	0	0	67	43,8	23,12	0	0	-
10.05.2023	0,521	23,89	23,61	0,01	23,4	23,38	0,02	24	0	0	67,5	45,3	22,27	0	0	-
11.05.2023	0,534	23,19	22,89	0	22,7	22,68	0,02	24	0	0	67,3	43,7	23,64	0	0	-
12.05.2023	0,45	19,56	19,32	0	19,15	19,14	0,01	24	0	0	67,1	43,6	23,5	0	0	-
13.05.2023	0,435	18,67	18,44	0	18,26	18,27	-0,01	24	0	0	66,7	42,7	23,96	0	0	-
14.05.2023	0,511	21,89	21,6	0	21,42	21,4	0,02	24	0	0	67,5	43,6	23,89	0	0	-
15.05.2023	0,503	21,42	21,14	0	20,97	20,94	0,03	24	0	0	67,2	43,2	24,06	0	0	-
16.05.2023	0,495	20,94	20,66	0	20,49	20,47	0,02	24	0	0	67,4	43,2	24,22	0	0	-
17.05.2023	0,385	17,33	17,17	0	16,99	16,99	0	24	0	0	66,7	44	22,63	0	0	-
18.05.2023	0,44	19,55	19,35	0	19,16	19,17	-0,01	24	0	0	67,1	44,1	23,02	0	0	-
19.05.2023	0,449	18,96	18,61	0	18,58	18,43	0,15	24	0	0	66,9	42,9	24,02	0	0	-
20.05.2023	0,457	16,24	15,76	0	15,9	15,67	0,23	24	0	0	66,8	38	28,83	0	0	-
21.05.2023	0,482	17,5	17,01	0	17,15	16,91	0,24	24	0	0	66,6	38,5	28,12	0	0	-
22.05.2023	0,588	20,92	20,38	0	20,5	20,25	0,25	24	0	0	67,4	38,7	28,65	0	0	-
23.05.2023	0,453	16,63	16,24	0	16,27	16,12	0,15	24	0	0	66,6	38,8	27,86	0	0	-
Итого:	15,504	654,53	645,5	0,02	640,9	639,72	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,504															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	2292,966	86114,02	89235,02	197,68	84132,27	88401,06
23.05.2023	2308,47	86768,55	89880,52	197,7	84773,17	89040,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:41:52