

#84068#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 3622  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00073107  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,872	70,46	69,1	0	68,9	68,49	0,41	24	0	0	69,4	42,3	27,18	0	0	4,9
25.04.2024	1,804	69,59	68,22	0	68,12	67,61	0,51	24	0	0	68,5	42	26,51	0	0	6,4
26.04.2024	1,604	64,93	63,48	0	63,56	62,92	0,64	24	0	0	67,2	42	25,27	0	0	7,8
27.04.2024	1,508	57,64	56,32	0	56,47	55,83	0,64	24	0	0	67,4	40,6	26,77	0	0	12,1
28.04.2024	1,146	42,61	41,64	0	41,7	41,27	0,43	24	0	0	68	40,5	27,52	0	0	14,6
29.04.2024	1,172	40,27	39,33	0	39,37	39,02	0,35	24	0	0	69,6	39,7	29,87	0	0	16,9
30.04.2024	0,844	28,21	27,51	0	27,57	27,31	0,26	24	0	0	70,1	39,4	30,65	0	0	16,1
01.05.2024	0,909	32,31	31,62	0	31,62	31,35	0,27	24	0	0	70	41,2	28,78	0	0	-
02.05.2024	0,903	46,79	46,06	0	45,87	45,58	0,29	24	0	0	65,2	45,5	19,69	0	0	-
03.05.2024	0,482	25,75	25,39	0	25,24	25,09	0,15	24	0	0	65,8	46,7	19,1	0	0	-
04.05.2024	0,532	44,32	43,92	0	43,5	43,37	0,13	24	0	0	63,4	51,2	12,18	0	0	-
05.05.2024	0,529	37,62	37,26	0	36,91	36,81	0,1	24	0	0	64,2	49,8	14,32	0	0	-
06.05.2024	0,441	25,5	25,17	0,09	25,03	24,87	0,16	24	0	0	64,8	47,1	17,64	0	0	-
07.05.2024	0,454	20,32	20,03	0,01	19,91	19,78	0,13	24	0	0	66,6	43,8	22,79	0	0	-
08.05.2024	0,437	19,78	19,51	0	19,37	19,29	0,08	24	0	0	66,6	44,1	22,52	0	0	-
09.05.2024	0,42	19,34	19,06	0	18,97	18,81	0,16	24	0	0	66,8	44,6	22,18	0	0	-
10.05.2024	0,453	21,22	20,92	0	20,78	20,67	0,11	24	0	0	67	45,1	21,89	0	0	-
11.05.2024	0,485	23,32	23	0	22,85	22,74	0,11	24	0	0	67	45,6	21,34	0	0	-
12.05.2024	0,51	24,71	24,38	0	24,22	24,09	0,13	24	0	0	67,1	46	21,09	0	0	-
13.05.2024	0,506	22,86	22,52	0	22,39	22,27	0,12	24	0	0	67,1	44,5	22,61	0	0	-
14.05.2024	0,51	22,86	22,53	0	22,41	22,27	0,14	24	0	0	67,4	44,6	22,79	0	0	-
15.05.2024	0,492	22,97	22,64	0	22,52	22,38	0,14	24	0	0	67	45,2	21,78	0	0	-
16.05.2024	0,467	22,02	21,7	0,01	21,58	21,44	0,14	24	0	0	67,2	45,6	21,64	0	0	-
17.05.2024	0,443	19,96	19,68	0	19,57	19,5	0,07	24	0	0	67	44,4	22,56	0	0	-
18.05.2024	0,412	13,87	13,52	0	13,61	13,52	0,09	24	0	0	65,5	35,2	30,26	0	0	-
19.05.2024	0,465	16,02	15,58	0	15,73	15,55	0,18	24	0	0	65,6	36	29,61	0	0	-
20.05.2024	0,41	15,02	14,62	0	14,72	14,59	0,13	24	0	0	65,8	37,8	27,93	0	0	-
21.05.2024	0,453	16,31	15,85	0,01	16,02	15,79	0,23	24	0	0	66,1	37,7	28,38	0	0	-
22.05.2024	0,406	34,56	34,21	0,01	33,82	33,73	0,09	24	0	0	68,4	56,6	11,74	0	0	-
23.05.2024	0,439	15,11	14,67	0,01	14,83	14,66	0,17	24	0	0	65,4	35,8	29,65	0	0	-
Итого:	21,508	936,25	919,44	0,14	917,16	910,6	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,508															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	2758,309	108895,44	111682,71	603,7	106396,22	110576,35
23.05.2024	2779,817	109831,69	112602,15	603,84	107313,38	111486,95

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 7:57:17