

#11145#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,706	30,15	29,44	0,1	29,56	29,18	0,38	24	0	0	65,7	41,9	23,85	0	0	-
27.04.2022	0,485	16,66	16,21	0	16,32	16,14	0,18	24	0	0	66,8	37,2	29,6	0	0	-
28.04.2022	0,497	16,29	15,81	0,01	15,95	15,78	0,17	24	0	0	67,4	36,2	31,16	0	0	-
29.04.2022	0,473	15,04	14,53	0	14,71	14,51	0,2	24	0	0	67,7	35,4	32,29	0	0	-
30.04.2022	0,515	16,08	15,5	0,01	15,72	15,45	0,27	24	0	0	68	35,3	32,67	0	0	-
01.05.2022	0,459	14,71	14,21	0	14,41	14,18	0,23	24	0	0	67,7	35,7	32,07	0	0	-
02.05.2022	0,514	16,37	15,85	0,01	16,02	15,81	0,21	24	0	0	68	35,8	32,19	0	0	-
03.05.2022	0,573	17,69	17,12	0	17,32	17,07	0,25	24	0	0	68,4	35,3	33,04	0	0	-
04.05.2022	0,468	14,26	13,81	0	13,96	13,8	0,16	24	0	0	67,3	33,6	33,65	0	0	-
05.05.2022	0,524	16,03	15,53	0	15,67	15,5	0,17	24	0	0	67,9	34,4	33,48	0	0	-
06.05.2022	0,519	15,94	15,45	0,01	15,6	15,41	0,19	24	0	0	67,7	34,4	33,33	0	0	-
07.05.2022	0,565	17,18	16,64	0	16,8	16,58	0,22	24	0	0	68,2	34,6	33,61	0	0	-
08.05.2022	0,476	14,95	14,52	0	14,63	14,49	0,14	24	0	0	67,6	35	32,62	0	0	-
09.05.2022	0,476	14,8	14,38	0	14,47	14,35	0,12	24	0	0	67,8	34,9	32,86	0	0	-
10.05.2022	0,528	16,91	16,47	0	16,56	16,41	0,15	24	0	0	68,1	36,1	31,95	0	0	-
11.05.2022	0,451	14,31	13,95	0,01	13,99	13,9	0,09	24	0	0	67,7	35,4	32,26	0	0	-
12.05.2022	0,427	14,18	13,85	0	13,87	13,82	0,05	24	0	0	67,5	36,6	30,91	0	0	-
13.05.2022	0,416	13,43	13,13	0	13,14	13,1	0,04	24	0	0	67,4	35,7	31,76	0	0	-
14.05.2022	0,459	14,92	14,59	0,01	14,59	14,54	0,05	24	0	0	67,7	36	31,69	0	0	-
15.05.2022	0,431	13,97	13,69	0	13,65	13,66	-0,01	24	0	0	67,7	36,3	31,43	0	0	-
16.05.2022	0,46	15,31	15,04	0	14,97	14,99	-0,02	24	0	0	67,8	37	30,77	0	0	-
17.05.2022	0,468	15,45	15,22	0	15,1	15,16	-0,06	24	0	0	67,9	37	30,88	0	0	-
18.05.2022	0,46	15,35	15,08	0,01	15,01	15,02	-0,01	24	0	0	67,9	37,3	30,64	0	0	-
19.05.2022	0,436	13,83	13,53	0	13,5	13,5	0	24	0	0	68,4	36,2	32,25	0	0	-
20.05.2022	0,375	12,26	11,98	0	11,99	11,98	0,01	24	0	0	67	35,9	31,15	0	0	-
21.05.2022	0,452	14,66	14,28	0	14,35	14,23	0,12	24	0	0	67,8	36,3	31,48	0	0	-
22.05.2022	0,508	16,57	16,11	0	16,22	16,03	0,19	24	0	0	68,1	36,8	31,29	0	0	-
23.05.2022	0,46	14,59	14,24	0,01	14,27	14,2	0,07	24	0	0	67,8	35,4	32,4	0	0	-
Итого:	13,581	441,89	430,16	0,18	432,35	428,79	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,581															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1830,594	68358,91	66615,59	195,14	66787,49	66005,87
23.05.2022	1844,175	68800,8	67045,75	195,32	67219,84	66434,66

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:26:36