

#11143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,431	14,49	14,22	0	14,16	14,15	0,01	24	0	0	67,2	36,9	30,38	0	0	-
25.05.2022	0,416	14,42	14,2	0	14,09	14,15	-0,06	24	0	0	66,8	37,5	29,38	0	0	-
26.05.2022	0,421	14,93	14,72	0	14,61	14,66	-0,05	24	0	0	66,7	37,6	29,1	0	0	-
27.05.2022	0,429	14,84	14,63	0,01	14,53	14,59	-0,06	24	0	0	66,8	37,3	29,53	0	0	-
28.05.2022	0,43	17,38	17,18	0	17,02	17,1	-0,08	24	0	0	66	40,8	25,23	0	0	-
29.05.2022	0,461	15,94	15,72	0	15,6	15,62	-0,02	24	0	0	67,2	37,7	29,54	0	0	-
30.05.2022	0,462	15,99	15,77	0	15,65	15,7	-0,05	24	0	0	67,2	37,7	29,53	0	0	-
31.05.2022	0,441	15,33	15,13	0	15,01	15,06	-0,05	24	0	0	67	37,4	29,55	0	0	-
01.06.2022	0,415	15,22	15,04	0,01	14,9	14,97	-0,07	24	0	0	66,8	39	27,75	0	0	-
02.06.2022	0,423	14,96	14,79	0	14,64	14,73	-0,09	24	0	0	66,9	38	28,84	0	0	-
03.06.2022	0,417	14,67	14,5	0	14,36	14,42	-0,06	24	0	0	66,7	37,6	29,08	0	0	-
04.06.2022	0,439	15,37	15,2	0	15,06	15,13	-0,07	24	0	0	67	37,8	29,21	0	0	-
05.06.2022	0,483	17	16,82	0	16,66	16,73	-0,07	24	0	0	67,4	38,4	29,02	0	0	-
06.06.2022	0,434	15,42	15,26	0	15,1	15,18	-0,08	24	0	0	67	38,3	28,69	0	0	-
07.06.2022	0,435	15,7	15,55	0	15,37	15,46	-0,09	24	0	0	67	38,7	28,32	0	0	-
08.06.2022	0,403	14,75	14,62	0	14,41	14,54	-0,13	24	0	0	67	39	27,92	0	0	-
09.06.2022	0,414	15,52	15,37	0	15,2	15,31	-0,11	24	0	0	67,2	39,9	27,37	0	0	-
10.06.2022	0,369	13,5	13,37	0	13,22	13,33	-0,11	24	0	0	66,9	39,1	27,87	0	0	-
11.06.2022	0,384	13,61	13,48	0	13,34	13,43	-0,09	24	0	0	67,1	38,3	28,79	0	0	-
12.06.2022	0,404	14,73	14,58	0	14,43	14,53	-0,1	24	0	0	67,2	39,2	28,04	0	0	-
13.06.2022	0,408	14,57	14,42	0	14,3	14,37	-0,07	24	0	0	67,1	38,6	28,52	0	0	-
14.06.2022	0,402	18,99	18,84	0,01	18,6	18,69	-0,09	24	0	0	65,1	43,4	21,71	0	0	-
15.06.2022	0,373	13,9	13,78	0	13,6	13,7	-0,1	24	0	0	67	39,5	27,46	0	0	-
16.06.2022	0,398	14,85	14,69	0	14,52	14,61	-0,09	24	0	0	67,3	39,9	27,38	0	0	-
17.06.2022	0,341	12,86	12,75	0	12,58	12,7	-0,12	24	0	0	66,8	39,6	27,25	0	0	-
18.06.2022	0,387	14,16	14	0	13,86	13,92	-0,06	24	0	0	67,1	39,3	27,83	0	0	-
19.06.2022	0,419	15,57	15,4	0	15,25	15,31	-0,06	24	0	0	67,4	39,8	27,57	0	0	-
20.06.2022	0,413	15,3	15,14	0	15	15,06	-0,06	24	0	0	67,4	39,7	27,69	0	0	-
21.06.2022	0,417	15,56	15,4	0	15,21	15,29	-0,08	24	0	0	67,4	40,1	27,31	0	0	-
22.06.2022	0,4	15,01	14,85	0	14,68	14,76	-0,08	24	0	0	67,3	39,9	27,43	0	0	-
23.06.2022	0,242	11,84	11,7	0	11,65	11,62	0,03	24	0	0	61,9	41,3	20,63	0	0	-
Итого:	12,711	466,38	461,12	0,03	456,61	458,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,711															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1844,175	68800,8	67045,75	195,32	67219,84	66434,66
23.06.2022	1856,886	69267,18	67506,87	195,35	67676,45	66893,48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.06.2022 7:20:50