

#133881#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 13, Калининград

6837

3622

ВКТ-7

00073107

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,429	13,55	13,11	0	13,28	13,11	0,17	24	0	0	66,6	34,3	32,37	0	0	-
25.05.2025	0,445	14	13,53	0	13,73	13,53	0,2	24	0	0	66,7	34,4	32,35	0	0	-
26.05.2025	0,441	14,33	13,88	0	14,05	13,88	0,17	24	0	0	66,9	35,4	31,51	0	0	-
27.05.2025	0,44	14,5	14,05	0	14,23	14,03	0,2	24	0	0	66,7	35,9	30,84	0	0	-
28.05.2025	0,423	13,48	13,06	0	13,21	13,05	0,16	24	0	0	67,1	35	32,12	0	0	-
29.05.2025	0,422	13,57	13,17	0	13,29	13,15	0,14	24	0	0	67,2	35,4	31,78	0	0	-
30.05.2025	0,415	13,73	13,32	0	13,45	13,29	0,16	24	0	0	67,2	36,3	30,85	0	0	-
31.05.2025	0,426	23,56	23,12	0	23,14	22,95	0,19	24	0	0	63,2	44,9	18,31	0	0	-
01.06.2025	0,431	14,52	14,13	0	14,22	14,13	0,09	24	0	0	66,8	36,5	30,34	0	0	-
02.06.2025	0,391	13,8	13,46	0	13,53	13,45	0,08	24	0	0	66,8	38	28,82	0	0	-
03.06.2025	0,431	14,58	14,22	0	14,29	14,21	0,08	24	0	0	66,6	36,5	30,15	0	0	-
04.06.2025	0,409	14,52	14,21	0	14,24	14,19	0,05	24	0	0	66,7	37,9	28,82	0	0	-
05.06.2025	0,418	14,59	14,25	0	14,3	14,21	0,09	24	0	0	67	37,9	29,16	0	0	-
06.06.2025	0,384	13,73	13,43	0	13,46	13,42	0,04	24	0	0	66,8	38,3	28,44	0	0	-
07.06.2025	0,389	13,8	13,52	0	13,52	13,49	0,03	24	0	0	66,8	38,1	28,72	0	0	-
08.06.2025	0,436	15,28	14,98	0	14,97	14,93	0,04	24	0	0	66,9	37,8	29,13	0	0	-
09.06.2025	0,401	14,62	14,35	0	14,33	14,3	0,03	24	0	0	66,7	38,6	28,07	0	0	-
10.06.2025	0,421	15,46	15,17	0	15,15	15,11	0,04	24	0	0	66,7	38,9	27,87	0	0	-
11.06.2025	0,399	15,04	14,73	0	14,73	14,64	0,09	24	0	0	66,5	39,5	27,06	0	0	-
12.06.2025	0,414	14,94	14,62	0	14,65	14,6	0,05	24	0	0	66,7	38,4	28,32	0	0	-
13.06.2025	0,417	14,94	14,63	0	14,61	14,57	0,04	24	0	0	67,1	38,6	28,44	0	0	-
14.06.2025	0,462	15,99	15,67	0	15,67	15,63	0,04	24	0	0	67	37,5	29,54	0	0	-
15.06.2025	0,421	15,17	14,87	0	14,84	14,83	0,01	24	0	0	66,7	38,2	28,45	0	0	-
16.06.2025	0,429	15,53	15,23	0	15,21	15,15	0,06	24	0	0	66,6	38,6	28,03	0	0	-
17.06.2025	0,403	15,12	14,85	0	14,81	14,75	0,06	24	0	0	66,9	39,6	27,28	0	0	-
18.06.2025	0,388	14,57	14,32	0	14,3	14,26	0,04	24	0	0	66,5	39,5	27,01	0	0	-
19.06.2025	0,413	25,47	25,17	0	25,02	24,96	0,06	24	0	0	63,1	46,6	16,51	0	0	-
20.06.2025	0,392	14,5	14,24	0	14,22	14,19	0,03	24	0	0	67	39,3	27,63	0	0	-
21.06.2025	0,4	14,24	13,98	0	13,95	13,97	-0,02	24	0	0	67,3	38,4	28,89	0	0	-
22.06.2025	0,44	15,62	15,33	0	15,29	15,28	0,01	24	0	0	67,5	38,8	28,73	0	0	-
23.06.2025	0,395	14,35	14,11	0	14,04	14,07	-0,03	24	0	0	67,1	39	28,13	0	0	-
Итого:	12,925	471,1	460,71	0	461,73	459,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,925															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	3231,479	131076,75	133491,18	609,01	128085,79	132136,67
23.06.2025	3244,404	131547,85	133951,89	609,01	128547,52	132596

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:26:34