

# #11149#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 3622  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00073107  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,423	18	17,76	0	17,58	17,6	-0,02	24	0	0	68,6	44,5	24,08	0	0	-
25.06.2023	0,376	16,85	16,64	0	16,48	16,5	-0,02	24	0	0	68,2	45,3	22,99	0	0	-
26.06.2023	0,43	18,32	18,08	0	17,93	17,93	0	24	0	0	68,5	44,3	24,12	0	0	-
27.06.2023	0,375	16,02	15,81	0	15,64	15,67	-0,03	24	0	0	68,4	44,3	24,07	0	0	-
28.06.2023	0,402	25,16	25,04	0	24,65	24,76	-0,11	24	0	0	64,8	48,6	16,25	0	0	-
29.06.2023	0,394	29,89	29,8	0	29,35	29,46	-0,11	24	0	0	62,6	49,3	13,39	0	0	-
30.06.2023	0,363	16,42	16,27	0	16,05	16,12	-0,07	24	0	0	68,4	45,7	22,68	0	0	-
01.07.2023	0,377	17,71	17,5	0	17,32	17,35	-0,03	24	0	0	68,7	47	21,73	0	0	-
02.07.2023	0,34	15,5	15,33	0	15,13	15,22	-0,09	24	0	0	68,4	46	22,42	0	0	-
03.07.2023	0,37	15,66	15,47	0	15,31	15,31	0	24	0	0	68,2	44,1	24,12	0	0	-
04.07.2023	0,359	15,28	15,09	0	14,94	14,95	-0,01	24	0	0	68,4	44,3	24,06	0	0	-
05.07.2023	0,328	14,1	13,93	0	13,79	13,8	-0,01	24	0	0	68,2	44,4	23,9	0	0	-
06.07.2023	0,343	14,3	14,11	0	13,98	14,01	-0,03	24	0	0	68,4	44	24,44	0	0	-
07.07.2023	0,312	13,91	13,75	0	13,6	13,64	-0,04	24	0	0	68,1	45	23,04	0	0	-
08.07.2023	0,355	15,67	15,47	0	15,32	15,31	0,01	24	0	0	68,3	45,1	23,19	0	0	-
09.07.2023	0,358	15,5	15,36	0	15,13	15,23	-0,1	24	0	0	68,7	44,9	23,81	0	0	-
10.07.2023	0,412	18,65	18,44	0	18,24	18,27	-0,03	24	0	0	69,2	46,7	22,53	0	0	-
11.07.2023	0,334	14,41	14,24	0	14,09	14,12	-0,03	24	0	0	68,2	44,4	23,82	0	0	-
12.07.2023	0,324	14,08	13,92	0	13,78	13,8	-0,02	24	0	0	68,4	44,9	23,5	0	0	-
13.07.2023	0,341	26,49	26,36	0	25,97	26,06	-0,09	24	0	0	63,7	50,5	13,16	0	0	-
14.07.2023	0,336	14,53	14,36	0	14,21	14,21	0	24	0	0	68,2	44,6	23,67	0	0	-
15.07.2023	0,325	13,99	13,83	0	13,7	13,71	-0,01	24	0	0	68,2	44,5	23,64	0	0	-
16.07.2023	0,324	14,92	14,75	0	14,61	14,62	-0,01	24	0	0	68,2	46,1	22,18	0	0	-
17.07.2023	0,314	13,31	13,16	0	13,02	13,05	-0,03	24	0	0	68,3	44,5	23,84	0	0	-
18.07.2023	0,333	14,54	14,37	0	14,21	14,24	-0,03	24	0	0	68,5	45,1	23,34	0	0	-
19.07.2023	0,326	14,39	14,23	0	14,07	14,11	-0,04	24	0	0	68,4	45,1	23,23	0	0	-
20.07.2023	0,346	15,56	15,41	0	15,24	15,27	-0,03	24	0	0	68,5	45,8	22,74	0	0	-
21.07.2023	0,331	15,02	14,86	0	14,68	14,75	-0,07	24	0	0	68,6	45,9	22,7	0	0	-
22.07.2023	0,313	14,02	13,87	0	13,72	13,76	-0,04	24	0	0	68,5	45,6	22,92	0	0	-
23.07.2023	0,368	16,79	16,6	0	16,42	16,43	-0,01	24	0	0	68,5	46,1	22,42	0	0	-
Итого:	10,632	498,99	493,81	0	488,16	489,26	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,632															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	2321,022	87290,96	90395,2	197,71	85284,61	89551,07
23.07.2023	2331,654	87789,95	90889,01	197,71	85772,77	90040,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2023 7:32:45