

#90615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2024 | 0,442 | 18,46 | 18,16 | 0 | 18,09 | 17,93 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 42,4 | 24,28 | 0 | 0 | - |
| 25.06.2024 | 0,423 | 18,07 | 17,79 | 0 | 17,71 | 17,58 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 42,9 | 23,91 | 0 | 0 | - |
| 26.06.2024 | 0,413 | 17,38 | 17,08 | 0 | 17,06 | 16,85 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 42,4 | 24,23 | 0 | 0 | - |
| 27.06.2024 | 0,373 | 16,58 | 16,33 | 0 | 16,26 | 16,1 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 43,4 | 23,13 | 0 | 0 | - |
| 28.06.2024 | 0,398 | 17,34 | 17,06 | 0 | 16,99 | 16,82 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 42,9 | 23,53 | 0 | 0 | - |
| 29.06.2024 | 0,379 | 16,95 | 16,68 | 0 | 16,63 | 16,45 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 43,8 | 22,68 | 0 | 0 | - |
| 30.06.2024 | 0,354 | 16,33 | 16,09 | 0 | 16,03 | 15,86 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44,2 | 22,19 | 0 | 0 | - |
| 01.07.2024 | 0,352 | 16,45 | 16,21 | 0 | 16,14 | 15,98 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44,4 | 22,01 | 0 | 0 | - |
| 02.07.2024 | 0,34 | 15,8 | 15,59 | 1,81 | 15,5 | 15,37 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44,6 | 21,79 | 0 | 0 | - |
| 03.07.2024 | 0,36 | 16,78 | 16,53 | 0 | 16,48 | 16,29 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 44,6 | 21,86 | 0 | 0 | - |
| 04.07.2024 | 0,352 | 16,06 | 15,82 | 0 | 15,77 | 15,59 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 44,1 | 22,36 | 0 | 0 | - |
| 05.07.2024 | 0,457 | 19,57 | 19,24 | 0 | 19,2 | 19,01 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 43 | 23,76 | 0 | 0 | - |
| 06.07.2024 | 0,372 | 16,94 | 16,68 | 0 | 16,62 | 16,44 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 44 | 22,32 | 0 | 0 | - |
| 07.07.2024 | 0,387 | 17,45 | 17,16 | 0 | 17,12 | 16,93 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 44 | 22,71 | 0 | 0 | - |
| 08.07.2024 | 0,378 | 21,59 | 21,32 | 0 | 21,2 | 21,03 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 65 | 47,2 | 17,81 | 0 | 0 | - |
| 09.07.2024 | 0,356 | 16,6 | 16,33 | 0 | 16,3 | 16,09 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 44,5 | 22,11 | 0 | 0 | - |
| 10.07.2024 | 0,343 | 16,28 | 16,04 | 0 | 15,99 | 15,8 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 45 | 21,38 | 0 | 0 | - |
| 11.07.2024 | 0,339 | 16,47 | 16,21 | 0 | 16,16 | 15,97 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 45,6 | 20,91 | 0 | 0 | - |
| 12.07.2024 | 0,311 | 15,74 | 15,51 | 0 | 15,43 | 15,27 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 46,4 | 20,09 | 0 | 0 | - |
| 13.07.2024 | 0,332 | 16,47 | 16,23 | 0 | 16,16 | 15,99 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 45,9 | 20,56 | 0 | 0 | - |
| 14.07.2024 | 0,365 | 17,92 | 17,64 | 0 | 17,58 | 17,4 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 45,9 | 20,81 | 0 | 0 | - |
| 15.07.2024 | 0,344 | 16,46 | 16,2 | 0 | 16,15 | 15,97 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 45,3 | 21,29 | 0 | 0 | - |
| 16.07.2024 | 0,325 | 16,06 | 15,81 | 0 | 15,78 | 15,57 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 45,8 | 20,63 | 0 | 0 | - |
| 17.07.2024 | 0,373 | 17,71 | 17,44 | 0 | 17,35 | 17,22 | 0,13 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 45,5 | 21,35 | 0 | 0 | - |
| 18.07.2024 | 0,347 | 22,83 | 22,58 | 0 | 22,42 | 22,25 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 49,4 | 15,47 | 0 | 0 | - |
| 19.07.2024 | 0,349 | 17,83 | 17,6 | 0 | 17,52 | 17,36 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 46,6 | 19,8 | 0 | 0 | - |
| 20.07.2024 | 0,331 | 17,04 | 16,79 | 0 | 16,72 | 16,55 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 46,9 | 19,78 | 0 | 0 | - |
| 21.07.2024 | 0,326 | 16,69 | 16,46 | 0 | 16,39 | 16,22 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 46,8 | 19,94 | 0 | 0 | - |
| 22.07.2024 | 0,314 | 16,67 | 16,45 | 0 | 16,36 | 16,22 | 0,14 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 47,4 | 19,19 | 0 | 0 | - |
| 23.07.2024 | 0,326 | 16,83 | 16,61 | 0 | 16,53 | 16,37 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 46,8 | 19,8 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 10,861 | 519,35 | 511,64 | 1,81 | 509,64 | 504,48 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,861 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 23.06.2024 | 2792,331 | 110325,66 | 113086,28 | 603,97 | 107797,93 | 111967,22 |
| 23.07.2024 | 2803,192 | 110845,01 | 113597,92 | 605,78 | 108307,57 | 112471,7 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:29:47