

# #11155#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 30.06.2021 по 08.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 3622  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00073107  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.07.2021	0,381	25,01	24,87	0	24,53	24,6	-0,07	24	0	0	65	49,3	15,69	0	0	-
02.07.2021	0,378	24,47	24,36	0	23,98	24,12	-0,14	24	0	0	64,9	49,2	15,72	0	0	-
03.07.2021	0,409	26,13	26,02	0	25,61	25,73	-0,12	24	0	0	65	49	15,97	0	0	-
04.07.2021	0,405	26,32	26,25	0	25,82	25,97	-0,15	24	0	0	64,9	49,2	15,75	0	0	-
05.07.2021	0,407	26,8	26,73	0	26,27	26,44	-0,17	24	0	0	64,9	49,4	15,48	0	0	-
06.07.2021	0,39	28,18	28,13	0	27,67	27,81	-0,14	24	0	0	64,5	50,4	14,12	0	0	-
07.07.2021	0,37	26,95	26,93	0	26,43	26,62	-0,19	24	0	0	64,4	50,4	13,98	0	0	-
08.07.2021	0,363	26,82	26,84	0	26,3	26,55	-0,25	24	0	0	64,3	50,5	13,87	0	0	-
Итого:	3,103	210,68	210,13	0	206,61	207,84	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,103															

Общее время работы системы, ч 192

Период нормальной работы системы, ч 192

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
30.06.2021	1420,875	53479,35	52016,26	189,82	52258,48	51542,44
08.07.2021	1423,978	53690,03	52226,39	189,82	52465,09	51750,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.07.2021 11:06:14