

#11154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.07.2021	0,381	25,01	24,87	0	24,53	24,6	-0,07	24	0	0	65	49,3	15,69	0	0	-
02.07.2021	0,378	24,47	24,36	0	23,98	24,12	-0,14	24	0	0	64,9	49,2	15,72	0	0	-
03.07.2021	0,409	26,13	26,02	0	25,61	25,73	-0,12	24	0	0	65	49	15,97	0	0	-
04.07.2021	0,405	26,32	26,25	0	25,82	25,97	-0,15	24	0	0	64,9	49,2	15,75	0	0	-
05.07.2021	0,407	26,8	26,73	0	26,27	26,44	-0,17	24	0	0	64,9	49,4	15,48	0	0	-
06.07.2021	0,39	28,18	28,13	0	27,67	27,81	-0,14	24	0	0	64,5	50,4	14,12	0	0	-
07.07.2021	0,37	26,95	26,93	0	26,43	26,62	-0,19	24	0	0	64,4	50,4	13,98	0	0	-
08.07.2021	0,363	26,82	26,84	0	26,3	26,55	-0,25	24	0	0	64,3	50,5	13,87	0	0	-
09.07.2021	0,372	29,76	29,75	0	29,19	29,39	-0,2	24	0	0	64,2	51,4	12,81	0	0	-
10.07.2021	0,336	26,37	26,44	0	25,85	26,13	-0,28	24	0	0	64,2	51,2	13,03	0	0	-
11.07.2021	0,389	31,57	31,59	0	30,97	31,19	-0,22	24	0	0	64,3	51,8	12,5	0	0	-
12.07.2021	0,348	25,9	25,96	0	25,38	25,68	-0,3	24	0	0	64,5	50,7	13,75	0	0	-
13.07.2021	0,36	27,63	27,69	0	27,11	27,36	-0,25	24	0	0	64,3	51,1	13,22	0	0	-
14.07.2021	0,339	26,69	26,77	0	26,15	26,46	-0,31	24	0	0	64,4	51,4	13,02	0	0	-
15.07.2021	0,346	27,71	27,81	0	27,16	27,5	-0,34	24	0	0	64,3	51,6	12,64	0	0	-
16.07.2021	0,325	26,79	26,9	0	26,26	26,59	-0,33	24	0	0	64,2	51,9	12,29	0	0	-
17.07.2021	0,322	42,76	42,84	0	42	42,28	-0,28	24	0	0	61,6	53,9	7,66	0	0	-
18.07.2021	0,338	28,64	28,75	0	28,11	28,39	-0,28	24	0	0	64,2	52,2	11,98	0	0	-
19.07.2021	0,344	29,11	29,19	0	28,54	28,85	-0,31	24	0	0	64,2	52,1	12,09	0	0	-
20.07.2021	0,331	26,83	26,93	0	26,3	26,62	-0,32	24	0	0	64,4	51,7	12,63	0	0	-
21.07.2021	0,36	29,38	29,45	0	28,81	29,09	-0,28	24	0	0	64,3	51,8	12,56	0	0	-
22.07.2021	0,326	27,17	27,25	0	26,68	26,88	-0,2	24	0	0	64,3	52,1	12,21	0	0	-
23.07.2021	0,341	29,19	29,26	0	28,65	28,89	-0,24	24	0	0	64,3	52,4	11,94	0	0	-
Итого:	8,28	646,18	646,71	0	633,77	639,14	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,28															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
30.06.2021	1420,875	53479,35	52016,26	189,82	52258,48	51542,44
23.07.2021	1429,155	54125,53	52662,97	189,82	52892,25	52181,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:30:43