

#145183#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Генерала Соммера 13, Калининград

6837

3622

ВКТ-7

00073107

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,376	12,44	12,19	0	12,19	12,18	0,01	24	0	0	66,1	35,3	30,78	0	0	-
25.07.2025	0,34	11,41	11,17	0	11,17	11,17	0	24	0	0	66,2	35,6	30,54	0	0	-
26.07.2025	0,313	11,23	11,03	0	10,99	11,03	-0,04	24	0	0	65,3	36,7	28,59	0	0	-
27.07.2025	0,346	11,57	11,33	0	11,32	11,33	-0,01	24	0	0	65,8	35,1	30,72	0	0	-
28.07.2025	0,334	11,69	11,44	0	11,44	11,44	0	24	0	0	65,7	36,6	29,02	0	0	-
29.07.2025	0,34	11,82	11,58	0	11,56	11,57	-0,01	24	0	0	66	36,6	29,36	0	0	-
30.07.2025	0,34	11,88	11,61	0	11,62	11,61	0,01	24	0	0	65,8	36,4	29,4	0	0	-
31.07.2025	0,237	16,82	16,6	0	16,41	16,38	0,03	24	0	0	69	54,5	14,52	0	0	-
01.08.2025	0,396	59,61	59,5	0	58,26	58,42	-0,16	24	0	0	69,8	63	6,83	0	0	-
02.08.2025	0,401	57,12	57,06	0	55,88	56,03	-0,15	24	0	0	70	62,9	7,14	0	0	-
03.08.2025	0,382	56,54	56,46	0	55,34	55,44	-0,1	24	0	0	69,5	62,5	6,96	0	0	-
04.08.2025	0,367	56,43	56,35	0	55,23	55,32	-0,09	24	0	0	70,2	63,5	6,65	0	0	-
05.08.2025	0,423	55,77	55,67	0	54,57	54,67	-0,1	24	0	0	70,3	62,5	7,75	0	0	-
06.08.2025	0,384	45,07	44,97	0	44,14	44,17	-0,03	24	0	0	69,5	60,8	8,68	0	0	-
07.08.2025	0,377	18,41	18,21	0	18,05	17,97	0,08	24	0	0	67,3	46,5	20,72	0	0	-
08.08.2025	0,379	19,45	19,25	0	19,06	19,01	0,05	24	0	0	67,1	47,1	20	0	0	-
09.08.2025	0,347	18,16	17,97	0	17,8	17,73	0,07	24	0	0	67,1	47,6	19,55	0	0	-
10.08.2025	0,411	19,87	19,63	0	19,47	19,39	0,08	24	0	0	67	45,9	21,07	0	0	-
11.08.2025	0,382	19,67	19,42	0	19,27	19,18	0,09	24	0	0	67,2	47,4	19,82	0	0	-
12.08.2025	0,385	20,27	20,03	0	19,87	19,77	0,1	24	0	0	66,2	46,9	19,37	0	0	-
13.08.2025	0,094	37,65	37,68	0	37,14	37,19	-0,05	24	0	0	54,2	51,7	2,51	0	0	-
14.08.2025	0,012	1,26	0,82	0	1,26	0,82	0,44	24	0	0	32,7	24,7	8,02	0	0	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,4	23,8	2,59	0	0	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	23,5	0,86	0	0	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,3	22,9	0,37	0	0	-
18.08.2025	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	24	0	0	22,7	22,1	0,61	0	0	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	22,3	-0,2	0	0	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	22	-0,27	0	0	-
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	21,6	-0,22	0	0	-
22.08.2025	0	3,35	3,43	0	3,35	3,43	-0,08	24	0	0	22	22,2	-0,19	0	0	-
23.08.2025	0	5,05	5,18	0	5,05	5,18	-0,13	24	0	0	22,5	23,3	-0,8	0	0	-
Итого:	7,366	592,55	588,59	0	580,45	580,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,366															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	3255,465	131934,03	134328,67	609,01	128925,57	132972,06
23.08.2025	3262,831	132526,58	134917,26	609,01	129506,02	133552,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 10:56:47