

#11156#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,43	16,88	16,35	0	16,53	16,25	0,28	24	0	0	65,3	39,2	26,12	0	0	-
25.08.2021	0,007	0,35	0,36	0	0,34	0,36	-0,02	1	0	0	63	41	22,02	0	0	-
26.08.2021	0,447	21	20,62	0	20,61	20,44	0,17	24	0	0	63,9	42,2	21,74	0	0	-
27.08.2021	0,489	25,81	25,45	0	25,37	25,22	0,15	24	0	0	62,3	42,9	19,36	0	0	-
28.08.2021	0,394	16,07	15,86	0	15,77	15,76	0,01	24	0	0	64,9	39,8	25,1	0	0	-
29.08.2021	0,44	17,88	17,69	0	17,52	17,55	-0,03	24	0	0	65,1	39,9	25,17	0	0	-
30.08.2021	0,426	17,11	16,99	0	16,78	16,87	-0,09	24	0	0	65,2	39,7	25,43	0	0	-
31.08.2021	0,441	18,56	18,47	0	18,2	18,33	-0,13	24	0	0	65,2	40,8	24,39	0	0	-
01.09.2021	0,427	17,13	17,04	0	16,79	16,91	-0,12	24	0	0	65,3	39,6	25,73	0	0	-
02.09.2021	0,429	17,42	17,34	0	17,09	17,2	-0,11	24	0	0	65,2	40,2	25,04	0	0	-
03.09.2021	0,404	16,54	16,47	0	16,2	16,35	-0,15	24	0	0	65,1	40,2	24,91	0	0	-
04.09.2021	0,421	17,09	17,02	0	16,76	16,87	-0,11	24	0	0	65,1	40	25,17	0	0	-
05.09.2021	0,51	20,49	20,38	0	20,07	20,22	-0,15	24	0	0	65,7	40,2	25,43	0	0	-
06.09.2021	0,457	21,16	21,08	0	20,75	20,89	-0,14	24	0	0	64,1	42	22,11	0	0	-
07.09.2021	0,479	19,5	19,4	0	19,1	19,25	-0,15	24	0	0	65,4	40,3	25,05	0	0	-
08.09.2021	0,466	19,19	19,11	0	18,81	18,93	-0,12	24	0	0	65,2	40,4	24,79	0	0	-
09.09.2021	0,456	18,49	18,41	0	18,14	18,27	-0,13	24	0	0	65,2	40,3	24,97	0	0	-
10.09.2021	0,418	17,27	17,22	0	16,94	17,07	-0,13	24	0	0	64,9	40,2	24,7	0	0	-
11.09.2021	0,409	17,22	17,16	0	16,88	17,06	-0,18	24	0	0	65,1	40,8	24,23	0	0	-
12.09.2021	0,452	20,1	19,99	0	19,69	19,83	-0,14	24	0	0	64,9	41,8	23,11	0	0	-
13.09.2021	0,414	17,42	17,34	0	17,06	17,19	-0,13	24	0	0	65	40,8	24,21	0	0	-
14.09.2021	0,428	19,14	19,03	0	18,78	18,84	-0,06	24	0	0	64,8	42	22,86	0	0	-
15.09.2021	0,447	20,14	20,02	0	19,76	19,84	-0,08	24	0	0	65	42,2	22,73	0	0	-
16.09.2021	0,47	26,32	26,18	0	25,84	25,9	-0,06	24	0	0	63,5	45,2	18,24	0	0	-
17.09.2021	0,425	17,78	17,7	0	17,43	17,55	-0,12	24	0	0	65,3	40,8	24,52	0	0	-
18.09.2021	0,496	20,85	20,69	0	20,43	20,49	-0,06	24	0	0	65,6	41,2	24,37	0	0	-
19.09.2021	0,449	18,98	18,86	0	18,59	18,71	-0,12	24	0	0	65,4	41,3	24,12	0	0	-
20.09.2021	0,463	19,86	19,74	0	19,45	19,57	-0,12	24	0	0	65,4	41,6	23,83	0	0	-
21.09.2021	0,472	20,03	19,89	0	19,63	19,71	-0,08	24	0	0	65,6	41,5	24,14	0	0	-
22.09.2021	0,514	21,84	21,66	0	21,4	21,48	-0,08	24	0	0	65,6	41,6	23,98	0	0	-
23.09.2021	0,495	21,17	20,99	0	20,73	20,79	-0,06	24	0	0	65,5	41,6	23,9	0	0	-
Итого:	13,475	578,79	574,51	0	567,44	569,7	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,475															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 721

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	1436,589	54616,76	53150,99	189,82	53374,5	52664,71
23.09.2021	1450,064	55195,55	53725,5	189,82	53941,94	53234,41

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:46:37