

# #34939#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 3622  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00073107  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,336	14,25	13,86	0	13,96	13,78	0,18	24	0	0	66,6	42,3	24,25	0	0	-
25.08.2023	0,335	14,39	13,94	0	14,08	13,85	0,23	24	0	0	66,6	42,6	23,95	0	0	-
26.08.2023	0,338	14,12	13,66	0	13,81	13,57	0,24	24	0	0	66,8	42,3	24,49	0	0	-
27.08.2023	0,363	15,04	14,58	0	14,72	14,48	0,24	24	0	0	67,4	42,6	24,79	0	0	-
28.08.2023	0,393	45,15	44,8	0,01	44,12	43,99	0,13	24	0	0	70,7	61,9	8,82	0	0	-
29.08.2023	0,444	147,26	147,28	0	143,94	144,25	-0,31	24	0	0	70,3	67,2	3,07	0	0	-
30.08.2023	0,369	74,17	74,31	0	72,57	72,82	-0,25	24	0	0	69,8	64,8	5,07	0	0	-
31.08.2023	0,465	165	164,7	0,01	161,31	161,31	0	24	0	0	69,8	66,9	2,89	0	0	-
01.09.2023	0,441	169,02	168,67	0	165,24	165,15	0,09	24	0	0	70,2	67,6	2,68	0	0	-
02.09.2023	0,455	131,82	131,49	0	128,89	128,84	0,05	24	0	0	69,8	66,3	3,51	0	0	-
03.09.2023	0,501	132,72	132,09	0	129,81	129,42	0,39	24	0	0	69,9	66,1	3,85	0	0	-
04.09.2023	0,463	107,18	106,7	0	104,83	104,57	0,26	24	0	0	69,9	65,5	4,41	0	0	-
05.09.2023	0,402	82,11	81,75	0	80,29	80,15	0,14	24	0	0	69,8	64,8	4,94	0	0	-
06.09.2023	0,351	23,45	23,07	0	22,93	22,79	0,14	24	0	0	68,3	53	15,26	0	0	-
07.09.2023	0,384	85,29	84,97	0	83,39	83,27	0,12	24	0	0	69,8	65,3	4,54	0	0	-
08.09.2023	0,358	83,14	82,62	0,01	81,29	80,99	0,3	24	0	0	69,8	65,4	4,38	0	0	-
09.09.2023	0,364	48,4	48,03	0	47,34	47,14	0,2	24	0	0	69,6	62	7,65	0	0	-
10.09.2023	0,376	50,44	50,2	0	49,33	49,29	0,04	24	0	0	69,4	61,8	7,59	0	0	-
11.09.2023	0,416	19,77	19,49	0	19,37	19,29	0,08	24	0	0	67,7	46,1	21,56	0	0	-
12.09.2023	0,312	19,41	19,19	0	19,03	18,97	0,06	24	0	0	64,9	48,5	16,42	0	0	-
13.09.2023	0,301	15,16	14,95	0	14,82	14,83	-0,01	24	0	0	67	46,5	20,53	0	0	-
14.09.2023	0,383	93,87	93,7	0	91,76	91,85	-0,09	24	0	0	69,8	65,6	4,14	0	0	-
15.09.2023	0,462	171,6	171,16	0	167,77	167,63	0,14	24	0	0	70	67,3	2,74	0	0	-
16.09.2023	0,506	126,85	126,53	0	124,03	123,97	0,06	24	0	0	69,9	65,8	4,07	0	0	-
17.09.2023	0,47	116,75	116,56	0	114,17	114,2	-0,03	24	0	0	70	65,9	4,11	0	0	-
18.09.2023	0,389	86,76	86,78	0	84,83	85,06	-0,23	24	0	0	70	65,4	4,59	0	0	-
19.09.2023	0,319	31,97	31,83	0	31,27	31,29	-0,02	24	0	0	68,4	58,2	10,22	0	0	-
20.09.2023	0,404	113,11	113,2	0,01	110,6	110,91	-0,31	24	0	0	69,8	66,1	3,66	0	0	-
21.09.2023	0,388	81,66	81,78	0	79,86	80,16	-0,3	24	0	0	69,8	65	4,85	0	0	-
22.09.2023	0,392	54,68	54,74	0	53,48	53,7	-0,22	24	0	0	69,5	62,3	7,28	0	0	-
23.09.2023	0,466	147,5	147,76	0	144,23	144,74	-0,51	24	0	0	70,1	66,9	3,21	0	0	-
Итого:	12,346	2482,04	2474,39	0,04	2427,07	2426,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,346															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	2337,121	88065,76	91160,98	197,86	86042,64	90309,6
23.09.2023	2349,467	90547,8	93635,37	197,9	88469,71	92735,86

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2023 7:58:47