

#95169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 3622  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00073107  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,324	17,53	17,11	0	17,18	16,87	0,31	24	0	0	66,9	48,1	18,83	0	0	-
25.08.2024	0,344	18,76	18,28	0	18,39	18,04	0,35	24	0	0	67	48,2	18,78	0	0	-
26.08.2024	0,39	20,12	19,7	0	19,69	19,45	0,24	24	0	0	67,3	47,6	19,74	0	0	-
27.08.2024	0,352	18,94	18,62	0	18,6	18,37	0,23	24	0	0	67	48,1	18,86	0	0	-
28.08.2024	0,342	19,25	18,96	0	18,87	18,71	0,16	24	0	0	67,1	49	18,14	0	0	-
29.08.2024	0,406	20,7	20,35	0	20,29	20,08	0,21	24	0	0	67,7	47,7	20,06	0	0	-
30.08.2024	0,364	19,28	18,98	0	18,88	18,73	0,15	24	0	0	67,3	48,1	19,24	0	0	-
31.08.2024	0,358	19,57	19,28	0	19,17	19,03	0,14	24	0	0	67,2	48,6	18,64	0	0	-
01.09.2024	0,359	19,96	19,68	0	19,58	19,43	0,15	24	0	0	67,1	48,9	18,26	0	0	-
02.09.2024	0,379	21,68	21,37	0	21,24	21,12	0,12	24	0	0	67,3	49,4	17,88	0	0	-
03.09.2024	0,344	20,27	20,01	0	19,88	19,75	0,13	24	0	0	67,2	49,8	17,41	0	0	-
04.09.2024	0,349	20,89	20,66	0	20,48	20,4	0,08	24	0	0	67	49,9	17,12	0	0	-
05.09.2024	0,333	20,76	20,57	0	20,32	20,31	0,01	24	0	0	67,3	50,9	16,42	0	0	-
06.09.2024	0,376	22,74	22,53	0	22,29	22,24	0,05	24	0	0	67,4	50,6	16,77	0	0	-
07.09.2024	0,361	21,94	21,75	0	21,47	21,47	0	24	0	0	67,5	50,6	16,89	0	0	-
08.09.2024	0,369	22,78	22,61	0	22,32	22,33	-0,01	24	0	0	67,3	50,8	16,46	0	0	-
09.09.2024	0,38	22,63	22,45	0	22,16	22,14	0,02	24	0	0	67,6	50,5	17,1	0	0	-
10.09.2024	0,34	20,6	20,47	0	20,17	20,21	-0,04	24	0	0	67,3	50,5	16,84	0	0	-
11.09.2024	0,417	35,16	34,93	0	34,46	34,44	0,02	24	0	0	65,6	53,5	12,12	0	0	-
12.09.2024	0,425	25,06	24,87	0	24,55	24,55	0	24	0	0	67,7	50,3	17,39	0	0	-
13.09.2024	0,399	23,56	23,37	0	23,08	23,06	0,02	24	0	0	67,8	50,4	17,41	0	0	-
14.09.2024	0,405	24,74	24,54	0	24,21	24,23	-0,02	24	0	0	67,7	51	16,71	0	0	-
15.09.2024	0,402	24,74	24,55	0	24,25	24,23	0,02	24	0	0	67,7	51,1	16,63	0	0	-
16.09.2024	0,368	24,5	24,33	0	23,99	24	-0,01	24	0	0	67,5	52,1	15,41	0	0	-
17.09.2024	0,337	22,69	22,55	0	22,19	22,26	-0,07	24	0	0	67,4	52,1	15,24	0	0	-
18.09.2024	0,398	26,43	26,23	0	25,87	25,87	0	24	0	0	67,9	52,4	15,47	0	0	-
19.09.2024	0,358	21,64	21,46	0	21,2	21,18	0,02	24	0	0	67,8	50,9	16,89	0	0	-
20.09.2024	0,398	23,78	23,57	0	23,3	23,28	0,02	24	0	0	67,9	50,8	17,1	0	0	-
21.09.2024	0,342	21,38	21,21	0	20,95	20,93	0,02	24	0	0	67,5	51,1	16,41	0	0	-
22.09.2024	0,404	25,27	25,06	0	24,76	24,76	0	24	0	0	67,9	51,6	16,32	0	0	-
23.09.2024	0,363	20,62	20,43	0	20,19	20,15	0,04	24	0	0	67,8	49,7	18,02	0	0	-
Итого:	11,486	687,97	680,48	0	673,98	671,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,486															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	2813,86	111439,62	114184,98	605,78	108890,48	113051,35
23.09.2024	2825,346	112127,59	114865,46	605,78	109564,46	113722,97

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 7:47:26