

#11146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,445	18,33	18,19	0	17,95	18,03	-0,08	24	0	0	66,1	41,3	24,76	0	0	-
25.09.2021	0,475	19,09	18,92	0	18,68	18,75	-0,07	24	0	0	66,7	41,3	25,46	0	0	-
26.09.2021	0,509	21,32	21,15	0	20,88	20,96	-0,08	24	0	0	66,1	41,7	24,43	0	0	-
27.09.2021	0,486	19,07	18,91	0	18,67	18,75	-0,08	24	0	0	66,7	40,7	26	0	0	-
28.09.2021	0,466	20,76	20,63	0	20,39	20,37	0,02	24	0	0	65,4	42,6	22,88	0	0	-
29.09.2021	0,5	23,58	23,42	0	23,11	23,2	-0,09	24	0	0	65,1	43,4	21,63	0	0	-
30.09.2021	0,433	21,53	21,43	0	21,11	21,2	-0,09	24	0	0	64,6	44,1	20,56	0	0	-
Итого:	3,314	143,68	142,65	0	140,79	141,26	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,314															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	1450,064	55195,55	53725,5	189,82	53941,94	53234,41
30.09.2021	1453,378	55339,23	53868,15	189,82	54082,73	53375,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
12.10.2021 7:59:25