

#33391#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/23г. - 23/10/23г.

Абонент: ЖЭУ 7 Сервис

Адрес: Коммера, 13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 10.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00073107

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xFA0A

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2023	70,1	66,89	3,21	147,5	144,23	147,76	144,74	0	-0,51	0	0	0,466	24	0	
24.09.2023	70,33	66,94	3,39	174,91	171	175,25	171,64	0	-0,64	0	0	0,579	24	0	
25.09.2023	70,61	67,67	2,94	171,6	167,74	172	168,41	0	-0,67	0	0	0,493	24	0	
26.09.2023	70,63	67,25	3,38	112,65	110,09	112,96	110,6	0	-0,51	0	0	0,369	24	0	
27.09.2023	69,7	64,4	5,3	91,14	89,11	91,31	89,54	0	-0,43	0	0	0,473	24	0	
28.09.2023	69,69	64,73	4,96	77,2	75,52	77,34	75,77	0	-0,25	0	0	0,375	24	0	
29.09.2023	69,67	62,83	6,84	66,07	64,61	66,08	64,85	0	-0,24	0	0	0,442	24	0	
30.09.2023	69,86	65,73	4,13	115,17	112,61	115,23	112,95	0	-0,34	0	0	0,465	24	0	
01.10.2023	69,93	66,72	3,21	172,2	168,4	172,49	168,99	0	-0,59	0	0	0,54	24	0	
02.10.2023	69,96	67,01	2,95	187,13	183	187,45	183,6	0,01	-0,6	0	0	0,539	24	0	
03.10.2023	68,49	64,64	3,85	108,65	106,34	108,73	106,62	0,01	-0,28	0	0	0,412	24	0	
04.10.2023	65,18	63,07	2,11	230,47	225,96	230,16	225,93	0	0,03	0	0	0,475	24	0	
05.10.2023	68,74	66,73	2,01	235,14	230,07	235,15	230,35	0	-0,28	0	0	0,465	24	0	
06.10.2023	67,17	64,56	2,61	227,25	222,55	227,29	222,92	0	-0,37	0	0	0,58	24	0	
07.10.2023	67,66	65,45	2,21	239,12	234,11	239,27	234,55	0	-0,44	0	0	0,514	24	0	
08.10.2023	67,08	64,61	2,47	236,44	231,56	236,58	232,04	0	-0,48	0	0	0,575	24	0	
09.10.2023	67,87	65,9	1,97	232,67	227,78	232,9	228,27	0	-0,49	0	0	0,452	24	0	*
10.10.2023	66,94	64	2,94	234,94	230,12	234,92	230,5	0	-0,38	0	0	0,677	24	0	
11.10.2023	67,25	65,25	2	259,52	254,14	259,7	254,6	0	-0,46	0	0	0,508	24	0	
12.10.2023	67,09	60,3	6,79	152,92	149,77	152,56	149,94	0	-0,17	0	0	1,028	24	0	
13.10.2023	65,52	37,6	27,92	39,52	38,73	38,71	38,43	0	0,3	0	0	1,079	24	0	
14.10.2023	65,74	37,72	28,02	37,47	36,73	36,65	36,41	0	0,32	0	0	1,027	24	0	
15.10.2023	65,35	38,09	27,26	42,96	42,12	42,08	41,81	0	0,31	0	0	1,146	24	0	
16.10.2023	66,69	38,11	28,58	51,54	50,49	50,47	50,13	0,08	0,36	0	0	1,439	24	0	
17.10.2023	67,2	38,4	28,8	49,21	48,2	48,19	47,84	0,16	0,36	0	0	1,388	24	0	
18.10.2023	66,58	37,9	28,68	49,29	48,27	48,35	48,05	0	0,22	0	0	1,381	24	0	
19.10.2023	67,49	41,62	25,87	69,91	68,45	68,69	68,09	0,34	0,36	0	0	1,77	24	0	
20.10.2023	69,98	44,39	25,59	83,28	81,42	81,89	81,13	0,61	0,29	0	0	2,081	24	0	
21.10.2023	69,69	41,47	28,22	76,31	74,65	75,04	74,43	0,01	0,22	0	0	2,106	24	0	
22.10.2023	67	37,75	29,25	51,27	50,22	50,46	50,13	0	0,09	0	0	1,468	24	0	
23.10.2023	67,05	37,15	29,9	51,9	50,83	51,04	50,69	0	0,14	0	0	1,515	24	0	
Итого:				4075,3	3983,82	4066,7	3993,95	1,22	-5,13			26,827	744	0	
Средние:	68,13	55,96	12,17							0	0				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2324:00	90400,3	88325,48	93487,61	92591,12	197,9	-4265,64	2349,001	46931	458
23/10/2324:00	94475,65	92814,3	97554,31	96585,07	199,12	-4270,77	2375,828	47675	458
Итого:	4075,35	3983,82	4066,7	3993,95	1,22	-5,13	26,827	744	0

Период нормальной работы: 23.09.2023 - 23.10.2023
Период отсутствия: 23.09.2023 - 23.10.2023
Время работы: 23.09.2023 - 23.10.2023

Представитель абонента: Представитель теплоснабж. организации



проверено с сайта