

#34940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,579	174,91	175,25	0	171	171,64	-0,64	24	0	0	70,3	66,9	3,39	0	0	-
25.09.2023	0,493	171,6	172	0	167,74	168,41	-0,67	24	0	0	70,6	67,7	2,94	0	0	-
26.09.2023	0,369	112,65	112,96	0	110,09	110,6	-0,51	24	0	0	70,6	67,2	3,38	0	0	-
27.09.2023	0,473	91,14	91,31	0	89,11	89,54	-0,43	24	0	0	69,7	64,4	5,3	0	0	-
28.09.2023	0,375	77,2	77,34	0	75,52	75,77	-0,25	24	0	0	69,7	64,7	4,96	0	0	-
29.09.2023	0,442	66,07	66,08	0	64,61	64,85	-0,24	24	0	0	69,7	62,8	6,84	0	0	-
30.09.2023	0,465	115,17	115,23	0	112,61	112,95	-0,34	24	0	0	69,9	65,7	4,13	0	0	-
01.10.2023	0,54	172,2	172,49	0	168,4	168,99	-0,59	24	0	0	69,9	66,7	3,21	0	0	-
02.10.2023	0,539	187,13	187,45	0,01	183	183,6	-0,6	24	0	0	70	67	2,95	0	0	-
03.10.2023	0,412	108,65	108,73	0,01	106,34	106,62	-0,28	24	0	0	68,5	64,6	3,85	0	0	-
04.10.2023	0,475	230,47	230,16	0	225,96	225,93	0,03	24	0	0	65,2	63,1	2,11	0	0	-
05.10.2023	0,465	235,14	235,15	0	230,07	230,35	-0,28	24	0	0	68,7	66,7	2,01	0	0	-
06.10.2023	0,58	227,25	227,29	0	222,55	222,92	-0,37	24	0	0	67,2	64,6	2,61	0	0	-
07.10.2023	0,514	239,12	239,27	0	234,11	234,55	-0,44	24	0	0	67,7	65,4	2,21	0	0	-
08.10.2023	0,575	236,44	236,58	0	231,56	232,04	-0,48	24	0	0	67,1	64,6	2,47	0	0	-
09.10.2023	0,452	232,67	232,9	0	227,78	228,27	-0,49	24	0	0	67,9	65,9	1,97	0	0	-
10.10.2023	0,677	234,94	234,92	0	230,12	230,5	-0,38	24	0	0	66,9	64	2,94	0	0	-
11.10.2023	0,508	259,52	259,7	0	254,14	254,6	-0,46	24	0	0	67,2	65,2	2	0	0	-
12.10.2023	1,028	152,92	152,56	0	149,77	149,94	-0,17	24	0	0	67,1	60,3	6,79	0	0	-
13.10.2023	1,079	39,52	38,71	0	38,73	38,43	0,3	24	0	0	65,5	37,6	27,92	0	0	-
14.10.2023	1,027	37,47	36,65	0	36,73	36,41	0,32	24	0	0	65,7	37,7	28,02	0	0	-
15.10.2023	1,146	42,96	42,08	0	42,12	41,81	0,31	24	0	0	65,4	38,1	27,26	0	0	-
16.10.2023	1,439	51,54	50,47	0,08	50,49	50,13	0,36	24	0	0	66,7	38,1	28,58	0	0	-
17.10.2023	1,388	49,21	48,19	0,16	48,2	47,84	0,36	24	0	0	67,2	38,4	28,8	0	0	-
18.10.2023	1,381	49,29	48,35	0	48,27	48,05	0,22	24	0	0	66,6	37,9	28,68	0	0	-
19.10.2023	1,77	69,91	68,69	0,34	68,45	68,09	0,36	24	0	0	67,5	41,6	25,87	0	0	-
20.10.2023	2,081	83,28	81,89	0,61	81,42	81,13	0,29	24	0	0	70	44,4	25,59	0	0	-
21.10.2023	2,106	76,31	75,04	0,01	74,65	74,43	0,22	24	0	0	69,7	41,5	28,22	0	0	-
22.10.2023	1,468	51,27	50,46	0	50,22	50,13	0,09	24	0	0	67	37,8	29,25	0	0	-
23.10.2023	1,515	51,9	51,04	0	50,83	50,69	0,14	24	0	0	67	37,2	29,9	0	0	-
Итого:	26,361	3927,85	3918,94	1,22	3844,59	3849,21	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,361															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	2349,467	90547,8	93635,37	197,9	88469,71	92735,86
23.10.2023	2375,828	94475,65	97554,31	199,12	92314,3	96585,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 7:46:14