

#99071#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерала Соммера 13, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 3622
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00073107
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,386	23,71	23,51	0	23,25	23,2	0,05	24	0	0	67,6	51	16,66	0	0	-
25.09.2024	0,389	23,01	22,82	0	22,55	22,54	0,01	24	0	0	67,7	50,4	17,32	0	0	-
26.09.2024	0,38	22,94	22,75	0	22,46	22,45	0,01	24	0	0	67,7	50,7	16,96	0	0	-
27.09.2024	0,363	21,37	21,17	0	20,92	20,88	0,04	24	0	0	67,7	50,3	17,32	0	0	-
28.09.2024	0,436	24,92	24,66	0	24,41	24,34	0,07	24	0	0	67,6	49,8	17,83	0	0	-
29.09.2024	0,434	24,36	24,11	0	23,86	23,8	0,06	24	0	0	67,7	49,5	18,23	0	0	-
30.09.2024	0,427	23,84	23,6	0	23,35	23,31	0,04	24	0	0	67,5	49,2	18,3	0	0	-
01.10.2024	0,417	35,71	35,43	0	35,05	34,95	0,1	24	0	0	64	52,1	11,94	0	0	-
02.10.2024	0,407	38,03	37,77	0	37,31	37,24	0,07	24	0	0	64,3	53,4	10,9	0	0	-
03.10.2024	0,483	47,58	47,21	0	46,67	46,54	0,13	24	0	0	64,5	54,1	10,36	0	0	-
04.10.2024	0,464	44,32	43,96	0	43,47	43,36	0,11	24	0	0	64,4	53,8	10,62	0	0	-
05.10.2024	0,507	48,12	47,7	0	47,2	47,04	0,16	24	0	0	64,4	53,7	10,73	0	0	-
06.10.2024	0,498	44,67	44,25	0	43,81	43,64	0,17	24	0	0	64,8	53,5	11,31	0	0	-
07.10.2024	0,489	45,36	44,96	0	44,48	44,33	0,15	24	0	0	65	54	11	0	0	-
08.10.2024	0,49	44,23	43,93	0	43,36	43,28	0,08	24	0	0	65,2	53,9	11,34	0	0	-
09.10.2024	0,582	44,36	44,07	2,19	43,48	43,48	0	24	0	0	66	52,6	13,4	0	0	-
10.10.2024	0,993	52,34	51,78	0	51,24	51,2	0,04	24	0	0	67,2	47,8	19,38	0	0	-
11.10.2024	1,234	66,34	65,54	0,05	64,96	64,8	0,16	24	0	0	67,2	48,2	19,01	0	0	-
12.10.2024	1,331	69,37	68,14	0	67,94	67,38	0,56	24	0	0	67,3	47,7	19,58	0	0	-
13.10.2024	1,528	83,03	81,65	0	81,28	80,71	0,57	24	0	0	67,7	48,9	18,82	0	0	-
14.10.2024	1,355	68,24	67,12	0	66,79	66,38	0,41	24	0	0	68,1	47,8	20,33	0	0	-
15.10.2024	1,382	72,56	71,42	0	71,04	70,6	0,44	24	0	0	68,1	48,7	19,45	0	0	-
16.10.2024	1,516	83,65	82,42	0,09	81,92	81,47	0,45	24	0	0	67,6	49	18,52	0	0	-
17.10.2024	1,609	85,43	84,27	0	83,63	83,29	0,34	24	0	0	68,1	48,8	19,27	0	0	-
18.10.2024	1,515	80,45	79,39	0	78,78	78,5	0,28	24	0	0	67,7	48,4	19,25	0	0	-
19.10.2024	1,601	81,47	80,4	0	79,75	79,53	0,22	24	0	0	68,2	48,1	20,08	0	0	-
20.10.2024	1,515	83,04	81,98	0	81,28	81,02	0,26	24	0	0	68,1	49,5	18,66	0	0	-
21.10.2024	1,421	73,37	72,45	0	71,86	71,66	0,2	24	0	0	67,8	48	19,84	0	0	-
22.10.2024	1,363	70,88	69,99	0	69,37	69,18	0,19	24	0	0	68,2	48,5	19,69	0	0	-
23.10.2024	1,363	69,02	68,12	0	67,56	67,35	0,21	24	0	0	68	47,7	20,24	0	0	-
Итого:	26,878	1595,72	1576,57	2,33	1563,03	1557,45	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,878															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	2825,346	112127,59	114865,46	605,78	109564,46	113722,97
23.10.2024	2852,224	113723,31	116442,03	608,11	111127,49	115280,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 7:56:52